

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՆԱՌ-ԱՎ ՍՊԸ-ն ԱՄԱՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/85 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|--------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|--|--|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 1 | HISENSE | HISENSE | AST-09UW4SVETG1 1 WIFI | Hisense International EUROPE Investment CO, LTD | ՕԴՈՐԱԿԻՉ / Առնվազն 30 մ²/ Տարողություն սառեցման/ջեռուցման 2600W/2700W Ընթացիկ սառեցմում/ջեռուցմում 4.6A/4.2A Գնահատված էներգիայի մուտքագրում (սառեցում/ջեռուցում) 1450W/1500W Գնահատված հոսանք (սառեցում/ջեռուցում) 7.0A/7.5A Ծախսը սառեցման ռեժիմում Առավելագույնը` 810W Ծախսը ջեռուցման ռեժիմում Առավելագույնը `745W Լարման/հաճախականություն 220-240v~/50HZ Առավելագույն |

Ներծծման ճնշում 1,6ՄՊԱ
Լիցքաթափման առավելագույն
ճնշում 4,15ՄՊԱ Առավելագույն
թույլատրելի ճնշում 4,15ՄՊԱ
Սառնագեստ R410A/0.58կգ
Շրջանառության օդի հոսք
Նվազագույնը` 550 մ/ժ Աղմուկ
(Ներսի (H)/Բացօթյա)
Առավելագույնը` 39dB(A)/51DB(A)
Հակաէլեկտրական I դաս Կլիմայի
տեսակը T1 Չտաքաշ
Առավելագույնը` 8կգ Հիմնական
ռեժիմները Տաքացում, սառեցում
Հզորությունը սառեցման ռեժիմում
Առնվազն` 9000 BTU Հզորությունը
ջեռուցման ռեժիմում Առնվազն`
10000 BTU Աշխատանքային
ջերմաստիճանը Մինչև (-15 C) (+45
C) Ներքին բլոկի չափսերը (L x F x
H) 82.5 x25.2 x20.5սմ (+/- 10%)
շարժիչի տեսակը` Էլեգանտ
Ինվերտորային Ապահովող
մակերեսը` Առնվազն` 30 մ²
Երաշխիք 3 տարի Wi-Fi Առկա է
Արտաշատի համայնքապետարանի
վարչական շենքը բաղկացած է 9
/ինը/ հարկերից: Շենքի հարկերում
օդորակիչների տեղադրման
բաշխվածությունն այսպիսին է` 1-ին

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>հարկում 1 հատ առնվազն 40 մ² 2-րդ հարկում 4 հատ առնվազն 30 մ² 3-րդ հարկում 1 հատ առնվազն 80 մ² 4-րդ հարկում 1 հատ առնվազն 40 մ² 5-րդ հարկում 1 հատ առնվազն 60 մ², 1 հատ առնվազն 40 մ², 6-րդ հարկում 1 հատ առնվազն 60 մ² 7-րդ հարկում 2 հատ առնվազն 30 մ², 2 հատ առնվազն 40 մ², 1 հատ առնվազն 60 մ², 8-րդ հարկում 3 հատ առնվազն 30 մ², 4 հատ առնվազն 40 մ², 1 հատ առնվազն 60 մ², 9-րդ հարկում 1 հատ առնվազն 120 մ²,</p> <p>Օդորակիչների տեղադրումը և անհրաժեշտ այլ աշխատանքները կատարվում են մասնակցի կողմից: Օդորակիչների տեղադրման և դրա համար անհրաժեշտ տեխնիկայի օգտագործման գումարը ներառված է նախահաշվային գնի մեջ: Ապրանքը պետք է լինի նոր և չօգտագործված:</p> |
|--|--|--|--|--|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО НАР-АВ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЦУЦՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/85 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|----------------------------|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 1 | | | | | |