

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՅԹԻ ԷԼԵԿՏՐՈՍՈՖԹ ՍՊԸ-ն ՍԶԱՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/11 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	BERG	BERG	BERG	BERG	<p>Սպլիտ համակարգով, թվային Էկրանով, օդորակիչ հզորությունը` 18000 BTU , պատին ամրացվող , ինվերտորային օդորակիչ, օդի շրջանառ. - նվազագույնը 500 խմ/ժ, սառնարտադրողականությունը` 5280 (+-5% շեղում) Վտ, ջերմարտադրողականությունը` առնվազն 5420 (+-5% շեղում) Վտ, Էներգախնայողության դասը A, Օդորակիչների աշխատանքային մակերեսը պետք է լինի առնվազն 60քմ, թևիկները(ժայռուզ) աջ և ձախ կարգավորվող, ներսի բլոկի աղմուկի մակարդակը ոչ ավել քան</p>

487բ, դրսինը՝ ոչ ավել քան 52 Դբ, Հզորություն (հովացում/տաքացում)՝ 1090-1010 ԿՎՏ, Ներքին բլոկի գույնը՝ համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ, հեռակառավարումով: Ածխային ֆիլտր: Օդորակիչի միացնող լարի երկարությունը տեսանելի մասից՝ 500սմ-ից ոչ պակաս, խրոցը՝ երկոտանի, կողային հողանցմամբ: Խողովակներ առնվազն 6 մետր: արտաքին բլոկի արկղի չափեր՝ 32 x 92 x 21 սմ (+-5% շեղում), ներքին բլոկի չափերը 46 x 72 x 26 սմ (+-5% շեղում): Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ +43°C/-15°C: Տեղադրումը և գործարկումը իրականացնում է վաճառողը իր ուժերի և միջոցների հաշվին: Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված /սոր/, գործարանային փաթեթավորմամբ: Տեղադրման ընթացքում անրաժեշտ է ապամոնտաժել և հետ մոնտաժել այլումինե պատուհանների փեղկեր կամ առաջարկել ավտերնատիվ տեղադրման տարբերակ, որը ընդունելի կլինի պատվիրատուի կողմից: Անհրաժեշտության դեպքում

				<p>հին օդորակչը պետք է ապամոնտաժվի Կատարողի կողմից և հանձնվի Պատվիրատուին: Առնվազն 3 տարի երաշխիքային ժամկետ: Մեկ օդորակիչ Պատվիրատուի կողմից կենթարկվի փորձաքննության: Մատակարարը մինչև հայտերի բացման օրը կարող է ծանոթանալ ք.Երևան, Կոմիտաս 49/4 հասցեի 12 հարկանի շենքի օդորակիչների տեղադրման տարածքներին:</p>
--	--	--	--	---



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

АЙТИ ЭЛЕКТРОСОФТ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UZQU-ЕԱՃԱՊՁԲ-24/11 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	BERG	BERG	BERG	BERG	Սպլիտ համակարգով, թվային էկրանով, օդորակիչ հզորությունը՝ 18000 BTU , պատին ամրացվող , ինվերտորային օդորակիչ, օդի շրջանառ. - նվազագույնը 500 խմ/ժ, սառնարտադրողականությունը՝ 5280 (+-5% շեղում) Վտ, ջերմարտադրողականությունը՝ առնվազն 5420 (+-5% շեղում) Վտ, էներգախնայողության դասը A, Օդորակիչների աշխատանքային մակերեսը պետք է լինի առնվազն 60քմ, թևիկները(ժայռուզ) աջ և ձախ կարգավորվող, ներսի բլոկի աղմուկի մակարդակը ոչ ավել քան

487բ, դրսինը՝ ոչ ավել քան 52 Դբ, Հզորություն (հովացում/տաքացում)՝ 1090-1010 ԿՎՏ, Ներքին բլոկի գույնը՝ համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ, հեռակառավարումով: Ածխային ֆիլտր: Օդորակիչի միացնող լարի երկարությունը տեսանելի մասից՝ 500սմ-ից ոչ պակաս, խրոցը՝ երկոտանի, կողային հողանցմամբ: Խողովակներ առնվազն 6 մետր: արտաքին բլոկի արկղի չափեր՝ 32 x 92 x 21 սմ (+-5% շեղում), ներքին բլոկի չափերը 46 x 72 x 26 սմ (+-5% շեղում): Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ +43°C/-15°C: Տեղադրումը և գործարկումը իրականացնում է վաճառողը իր ուժերի և միջոցների հաշվին: Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված /սոր/, գործարանային փաթեթավորմամբ: Տեղադրման ընթացքում անրաժեշտ է ապամոնտաժել և հետ մոնտաժել այլումինե պատուհանների փեղկեր կամ առաջարկել ավտերնատիվ տեղադրման տարբերակ, որը ընդունելի կլինի պատվիրատուի կողմից: Անհրաժեշտության դեպքում

				<p>հին օդորակչը պետք է ապամոնտաժվի Կատարողի կողմից և հանձնվի Պատվիրատուին: Առնվազն 3 տարի երաշխիքային ժամկետ: Մեկ օդորակիչ Պատվիրատուի կողմից կենթարկվի փորձաքննության: Մատակարարը մինչև հայտերի բացման օրը կարող է ծանոթանալ ք.Երևան, Կոմիտաս 49/4 հասցեի 12 հարկանի շենքի օդորակիչների տեղադրման տարածքներին:</p>
--	--	--	--	---