

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ալեռտո ՍՊԸ-ն ԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/19 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Յարպոժինվեստ	Յարպոժինվեստ	Կրակմարիչ 8 կգ	Յարպոժինվեստ	Կրակմարիչ ԿՓ 8. Նախատեսված է A, B, C, E (մինչև 1000Կ) դասի հրդեհների մարման համար. Լիցքավորված փոշու կշիռը 8±0,25կգ. Աշխատանքային ճնշումը Կ 1,4±0,2ՄՊա. Շթի հեռավորությունը աշխատանքային ժամանակ , ոչ պակաս 3 մետր. Կրակմարիչի պահպանման և օգտագործման ջերմաստիճանը նվազագույնը -40° +50°. Մոդելային օջախի հրդեհամարման հնարավորությունը B դասի դեպքում՝ 70 B, իսկ A դասի դեպքում՝ 2 A: Կրակմարիչի

				<p>պիտանելիության ժամկետը 10 տարի. Կրակմարիչի վերալիցքավորման ժամկետը 5 տարի. Կրակմարիչն իր հետ պետք է ունենա համապատասխան ռետինե խողովակով ուղղորդիչ. Կրակմարիչի իրանը լինի պիտակավորված. Պիտակին նշվում է տեսակի անվանումը, օգտագործման կանոնները, պահպանման ժամկետը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման ժամկետը, ԳՕՍՍ-ի կամ տեխնիկական պայմանի համար, հրդեհների մարման դասերը և քաշը. Մնացած ցուցանիշների թույլատրելի շեղումները՝ ըստ ԳՕՍՍ-ի կամ արտադրողի ՏՊ-ի. Ներառյալ մետաղական կախիչները. Մատակարարված ապրանքը պետք է լինի նոր՝ չօգտագործված. Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին.</p>
--	--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

АЛЕРТО ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 9P4-ETXU72P-24/19 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	Ярпожинвест	Ярпожинвест	Огнетушитель ОП 8 кг	Ярпожинвест	Огнетушитель КП 8. Предназначен для тушения пожаров классов А, Б, С, Е (до 1000В). Масса загружаемого пороха $8\pm 0,25$ кг. Рабочее давление ч $1,4\pm 0,2$ МПа. Дистанция в рабочее время не менее 3 метров. Минимальная температура хранения и использования огнетушителей $-40^{\circ}$ $+50^{\circ}$ . Огнетушащая способность модельного очага для класса В составляет 70 Б, для класса А - 2 А. Срок годности огнетушителя - 10 лет. Срок замены огнетушителя - 5 лет. Огнетушитель должен иметь

				<p>направляющую с подходящей резиновой трубкой. Корпус огнетушителя должен иметь маркировку. На этикетке указываются наименование типа, правила применения, срок годности, наименование производителя, дата изготовления, номер ГОСТ или технического состояния, классы огнетушащей способности и вес; Допускаемые отклонения остальных показателей по ГОСТ или ТП производителя. Включая металлическую вешалку. Поставляемый товар должен быть новым, неиспользованным. Транспортировка и обработка товара осуществляется поставщиком за свой счет и за свой счет.</p>
--	--	--	--	---