# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

**առաջարկվող ապրանքի ամբողջական**

Յունիմայն ՍՊԸ-ն ԻԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/30 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 1 | Gpower | Gpower | GPG 100 | GPOWER Electric Machinery Ltd | 100 կՎտ արդյունաբերական դիզելային գեներատոր, նախատեսված հիվանդանոցում էլեկտրամատակարարման անջատումների ժամանակ անխափան էլ.մատակարարում ապահովելու համար: Միանում է ավտոմատ կերպով, երբ հիմնական էլեկրտրամատակարարումը խափանվում է, անհապաղ սնելով հիվանդանոցային կարևորագույն համակարգերը: Գեներատորը տեղավորված է աղմուկը նվազեցնող, եղանակին դիմացկուն պատյանում՝ աշխատում է |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | անաղմուկ և արդյունավետ՝ ապահովելով էլ.էներգիա ժամեր շարունակ՝ վառելիքի մեկ լիցքավորումով: Ներկառուցված անվտանգության ազդանշաններով և հեշտ մոնիտորինգով, ապահովում է անվտանգ և շարունակակն գործողություն: Տեխնիկական պայմաններ. 1. Ելքային էլեկտրաէներգիա. o Հիմնական հզորությունը՝ 100 կՎտ o Սպասման ելքային հզորություն՝ մինչև 110-120 կՎտ՝ կարճատև պիկերի համար o Լարման ելք. կարգավորելի (400/230 Վ եռաֆազ) o Հաճախականությունը՝ 50 Հց 2. Շարժիչի բնութագրերը o Տեսակը՝ Արդյունաբերական կարգի դիզելային շարժիչ, 4-մխոցանի, ջրային հովացմամբ o Վառելիքի համակարգ. ուղղակի ներարկում, վառելիքի զտիչով և ջրի բաժանարարով o Վառելիքի սպառում. մոտավորապես 20-25 լիտր ժամում լրիվ բեռնվածության դեպքում o Վառելիքի բաքի տարողությունը. բավարար 8-12 ժամ շարունակական աշխատանքի համար՝ լրիվ բեռնվածությամբ (նվազագույնը 250 լիտր) 3. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Ավտոմատ փոխանցման անջատիչ («Автоматический ввод резерва - АВР») o Ֆունկցիոնալություն. ապահովում է գեներատորի ավտոմատ մեկնարկը, երբ հիմնական էլ.մատակարարումը ընդհատվում է, և դադարեցնում է՝ հիմնական մատակարարման վերականգնելումից հետո o Արձագանքման ժամանակը. սովորաբար < 10 վայրկյան՝ էլ.մատակարարաման ընդհատման հայտնաբերումից մինչև ամբողջ բեռնվածությամբ էներգիայի մատակարարումը o Փոխանցման ռեժիմներ՝ ձեռքով և ավտոմատ 4. Սառեցման համակարգ o Տեսակ՝ ջրով հովացվող՝ ռադիատորով և օդափոխիչով o Անվտանգության մեխանիզմ. գերտաքացման դեպքում շարժիչը ավտոմատ կերպով անջատվում է 5. Աղմուկի նվազեցում o Աղմուկի մակարդակ. խլացնող ծածկ կամ արկղ՝ աղմուկը հիվանդանոցային չափանիշներին համապատասխան նվազեցնելու համար (<75 դԲ՝ 7 մ հեռավորության վրա) o Ծածկի նյութը՝ եղանակին և կոռոզիային դիմացկուն՝ |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | երկարաակյաց 6. Ղեկավարման վահանակ o Տեսակ՝ թվային կարգավորիչ՝ «LCD» էկրանով o Գործառույթներ՝ մեկնարկ/դադար, լարման և հաճախականության մոնիտորինգ, ընթացիկ ծանրաբեռնվածություն, վառելիքի մակարդակ, յուղի ճնշում և ջերմաստիճան o Նախազգուշացումներ և ահազանգեր. յուղի ցածր ճնշում, հովացուցիչ նյութի բարձր ջերմաստիճան, մարտկոցի լիցքավորման խնդիրներ, գերբեռնվածություն 7. Մարտկոց և լիցքավորման համակարգ o Մարտկոց. ծանրաբեռնված աշխատանքային մարտկոց՝ հուսալի գործարկման համար o Լիցքավորում. մարտկոցի ինտեգրված ավտոմատ լիցքավորիչ՝ գործողության պատրաստ ժամանակ լիցքավորումը պահելու համար 8. Անվտանգության առանձնահատկություններ o Տագնապային դադարեցում. արտաքին վթարային ադադարեցման կոճակ o Պաշտպանիչ ազդանշաններ. ցածր |

# ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

**предлагаемого товара**

Յունիմայն ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԻԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/30 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 1 | Gpower | Gpower | GPG 100 | GPOWER Electric Machinery Ltd | Промышленный дизель-генератор мощностью 100 кВт предназначен для обеспечения бесперебойного электроснабжения при отключении электроэнергии в больнице. Автоматически включается при сбое электропитания, немедленно обеспечивая питание критически важных больничных систем. Генератор помещен в шумопоглощающий, защищенный от атмосферных воздействий корпус, обеспечивающий электроэнергию в течение нескольких часов с одной заправки 11. Այլ կարևոր |

վառելիք, գերլարում, կարճ միացում, գերբեռնվածություն, յուղի ցածր ճնշում o Ավտոմատ անջատում. անսարքությունների դեպքում, ինչպիսիք են գերտաքացումը, յուղի ցածր ճնշումը կամ պտույտի արագության գերազանցումը 9. Տեղափոխումը, պատյանը և տեղադրումը, շահագործումը o Գեներատորի տեղափոխումը «Իջևանի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ, որը գտնվում է ք.Իջևան, Նալբանդյան 1 հասցեում; o Պատյան.Եռանկյունի պայմաններին դիմացկուն, աղմուկը պակասեցնող ծածկ o Տեղադրում (մոնտաժում). տատանումների փափկեցուցիչ՝ գործառնական աղմուկն ու շարժը նվազեցնելու համար o Գեներատորի շահագործում 10. Համապատասխանություն և հավաստագրեր o Ստանդարտներ. համապատասխանում է հատուկ առողջապահական հաստատությունների էլեկտրական տեղադրման ստանդարտներին՝ անխափան էլ մատակարարում ապահովելու համար 11. Այլ կարևոր

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | заправкой топлива. Благодаря встроенным датчикам температуры и давления, а также мониторингу состояния системы, генератор обеспечивает безопасную и непрерывную работу. 1.Выходная мощность: о Основная мощность: 100 кВт о Выходная мощность в режиме ожидания: до 110–120 кВт для кратковременных пиков о Выходное напряжение: регулируемый (400/230 В, трехфазный) о Частота: 50 Гц 2.Технические характеристики двигателя о Тип: Дизельный двигатель промышленного класса, 4-цилиндровый, с водяным охлаждением. о Топливная система. непосредственный впрыск, с топливным фильтром и водоотделителем о Расход топлива. примерно 20-25 литров в час при полной нагрузке о Емкость топливного бака. хватает на 8-12 часов непрерывной работы при полной загрузке (минимум 250 литров) 3.Переключатель автоматической коробки передач ("Автоматический ввод резерва - АВР"). о Функциональность. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | обеспечивает автоматический запуск генератора при прерывании основного электроснабжения и остановку при восстановлении основного электроснабжения о Время ответа. обычно 10 секунд от обнаружения отключения электроэнергии до подачи питания при полной нагрузке о Режимы передачи: ручной и автоматический. 4. Система охлаждения о Тип: водяное охлаждение с радиатором и вентилятором. о Механизм безопасности. в случае перегрева мотор автоматически отключается 5. Снижение шума о Уровень шума. шумопоглощающая крышка или короб для снижения шума до больничных стандартов (75 дБ на расстоянии 7 м) о Материал покрытия устойчив к атмосферным воздействиям и коррозии, длительный срок службы. 6. Панель управления о Тип: цифровой контроллер с ЖК-дисплеем. о Функции: пуск/стоп, контроль напряжения и частоты, текущая нагрузка, уровень топлива, |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | давление и температура масла. о Предупреждения и оповещения. низкое давление масла, высокая температура охлаждающей жидкости, проблемы с зарядкой аккумулятора, перегрузка. 7. Аккумулятор и система зарядки. о Аккумулятор. сверхмощный аккумулятор для надежной работы о Зарядка. встроенное автоматическое зарядное устройство для поддержания заряда, когда он готов к действию 8. Функции безопасности о Аварийная остановка. внешняя кнопка аварийной остановки о Защитные сигналы. низкий уровень топлива, повышенное напряжение, короткое замыкание, перегрузка, низкое давление масла о Автоматическое отключение. в случае таких неисправностей, как перегрев, низкое давление масла или превышение скорости 9. Транспортировка, размещение и чехол, эксплуатация. о Перенос генератора в ЗАО «Иджеванский медицинский центр», который расположен по адресу Налбандяна |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1, город Иджеван; о Чехол. Устойчивый к атмосферным воздействиям шумопонижающий кожух о Установка: гаситель вибрации для уменьшения рабочего шума и движения о Эксплуатация генератора 10. Соответствие требованиям и сертификаты о Стандарты. соответствует конкретным стандартам электроустановки медицинского учреждения для обеспечения бесперебойного электроснабжения 11. Другие важные характеристики о Диапазон рабочих температур. от -10°C до +40°C о Тип топлива: дизель |