ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Էներջի Գրուպ» ՍՊԸ-ն ԻԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/30 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Cummins, / PERKINS, / SDEC, / WEICHAI, / YUCHAI, / Dingxin, / GTL, / Full	Cummins, / PERKINS, / SDEC, / WEICHAI, / YUCHAI, / Dingxin, / GTL, / Full	6BTAA5.9-G2, / 6BTA5.9-G2, / 1106A-70TG1, / SC4H180D2, / WP6D132E200, / YC4A180L-D20, / SD-138, / DX100GF, SD100GF, / DCW-125T5, / FFDL100CGF, / FFDL100SGF, / FFDL100WGF, / Full-FB150	Shanghai Raise Power Machinery, / Xiamen GTL Power System, / Shandong Xinhongyuan Power Technology, / Fengfa Power, / Jet Power, / Tupcu Holding	100 կՎտ արդյունաբերական դիզելային գեներատոր, նախատեսված հիվանդանոցում էլեկտրամատակարարման անջատումների ժամանակ անխափան էլ.մատակարարում ապահովելու համար: Միանում է ավտոմատ կերպով, երբ հիմնական էլեկրտրամատակարարումը խափանվում է, անհապաղ սնելով հիվանդանոցային կարևորագույն համակարգերը: Գեներատորը տեղավորված է աղմուկը նվազեցնող, եղանակին դիմացկուն պատյանում՝ աշխատում է

						անաղմուկ և արդյունավետ՝ ապահովելով էլ.էներգիա ժամեր շարունակ՝ վառելիքի մեկ լիցքավորումով: Ներկառուցված անվտանգության ազդանշաններով և հեշտ մոնիտորինգով, ապահովում է անվտանգ և շարունակական գործողություն: Տեխնիկական պայմաններ. 1. Ելքային էլեկտրաէներգիա. o Հիմնական հզորությունը՝ 100 կՎտ o Սպասման ելքային հզորություն՝ մինչև 110-120 կՎտ՝ կարճատև պիկերի համար o Լարման ելք. կարգավորելի (400/230 Վ եռաֆազ) o Հաճախականությունը՝ 50 Հց 2. Շարժիչի բնութագրերը o Տեսակը՝ Արդյունաբերական կարգի դիզելային շարժիչ, 4-մխոցանի, ջրային հովացմամբ o Վառելիքի համակարգ. ուղղակի ներարկում, վառելիքի զտիչով և ջրի բաժանարարով o Վառելիքի սպառում. մոտավորապես 20-25 լիտր ժամում լրիվ բեռնվածության դեպքում o Վառելիքի բաքի տարողությունը. բավարար 8-12 ժամ շարունակական աշխատանքի համար՝ լրիվ բեռնվածությամբ (նվազագույնը 250 լիտր) 3.

						Ավտոմատ փոխանցման անջատիչ («Автоматический ввод резерва - АВР») o Ֆունկցիոնալություն. ապահովում է գեներատորի ավտոմատ մեկնարկը, երբ հիմնական էլ.մատակարարումը ընդհատվում է, և դադարեցնում է՝ հիմնական մատակարարման վերականգնելուից հետո o Արձագանքման ժամանակը. սովորաբար < 10 վայրկյան՝ էլ.մատակարարաման ընդհատման հայտնաբերումից մինչև ամբողջ բեռնվածությամբ էներգիայի մատակարարումը o Փոխանցման ռեժիմներ՝ ձեռքով և ավտոմատ 4. Սառեցման համակարգ o Տեսակ՝ ջրով հովացվող՝ ռադիատորով և օդափոխիչով o Անվտանգության մեխանիզմ. գերտաքացման դեպքում շարժիչը ավտոմատ կերպով անջատվում է 5. Աղմուկի նվազեցում o Աղմուկի մակարդակ. խլացնող ծածկ կամ արկղ՝ աղմուկը հիվանդանոցային չափանիշներին համապատասխան նվազեցնելու համար (<75 դԲ՝ 7 մ հեռավորության վրա) o Ծածկի նյութը՝ եղանակին և կոռոզիային դիմացկուն՝

						երկարաակյաց 6. Ղեկավարման վահանակ o Տեսակ՝ թվային կարգավորիչ՝ «LCD» էկրանով o Գործառույթներ՝ մեկնարկ/դադար, լարման և հաճախականության մոնիտորինգ, ընթացիկ ծանրաբեռնվածություն, վառելիքի մակարդակ, յուղի ճնշում և ջերմաստիճան o Նախազգուշացումներ և ահազանգեր. յուղի ցածր ճնշում, հովացուցիչ նյութի բարձր ջերմաստիճան, մարտկոցի լիցքավորման խնդիրներ, գերբեռնվածություն 7. Մարտկոց և լիցքավորման համակարգ o Մարտկոց. ծանրաբեռնված աշխատանքային մարտկոց՝ հուսալի գործարկման համար o Լիցքավորում. մարտկոցի ինտեգրված ավտոմատ լիցքավորիչ՝ գործողության պատրաստ ժամանակ լիցքավորումը պահելու համար 8. Անվտանգության առանձնահատկություններ o Տագնապային դադարեցում. արտաքին վթարային ադադարեցման կոճակ o Պաշտպանիչ ազդանշաններ. ցածր

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО "Энерджи Груп" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԻԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/30 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					վառելիք, գերլարում, կարճ միացում, գերբեռնվածություն, յուղի ցածր ճնշում օ Ավտոմատ անջատում. անսարքությունների դեպքում, ինչպիսիք են գերտաքացումը, յուղի ցածր ճնշումը կամ պտույտի արագության գերազանցումը 9. Տեղափոխումը, պատյանը և տեղադրումը, շահագործումը օ Գեներատորի տեղափոխումը «Իջևանի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ, որը գտնվում է ք.Իջևան, Նալբանդյան 1 հասցեում; օ Պատյան. Եղանակային պայմաններին դիմացկուն, աղմուկը պակասեցնող ծածկ օ Տեղադրում (մոնտաժում). տատանումների փափկեցուցիչ՝ գործառնական աղմուկն ու շարժը նվազեցնելու համար օ Գեներատորի շահագործում 10. Համապատասխանություն և հավաստագրեր օ Ստանդարտներ. համապատասխանում է հատուկ առողջապահական հաստատությունների էլեկտրական տեղադրման ստանդարտներին՝ անխափան էլ.մատակարարում ապահովելու համար 11. Այլ կարևոր

					բնութագրեր o Աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայք. -10°C-ից +40°C o Վառելիքի տեսակը. դիզելային