ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Էյչ Գրուպ ՍՊԸ-ն ՍԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/17 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Անխափան սնուցման սարք 160kVA	Անխափան սնուցման սարք 160kVA	Անխափան սնուցման սարք 160kVA	Անխափան սնուցման սարք 160kVA	Անխափան Սնուցման Սարք (ԱՍՍ), online տեսակի, ելքային ինվերտորի մեկուսացման տրանսֆորմատորով, կրկնակի փոխակերպումով, սինուսոիդալ ելքային լարման տեսակով, զուգահեռ աշխատանքի հնարավորությամբ, ECO ռեժիմի հնարավորությամբ, գեներատորից աշխատելու հնարավորությամբ, վթարային անջատման հնարավորությամբ (EPO), իր առանձին մարտկոցային դարակաշարով և մարտկոցների ավտոմատ անջատիչով: Մարտկոցներից աշխատելու

					ժամանակը առնվազն 10 րոպե, 70% բեռնվածության դեպքում։ Անվտանգության և էլեկտրամագնիսական համատեղելիության ստանդարտները՝ IEC/EN 62040-1; IEC/EN 62477-1, IEC/EN 62040-2 (IEC 61000-2-2, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8, IEC 61000-4-11)։ Հզորությունը՝ - 160kVA/144kW, Մուտքային պարամետրերը՝ Նոմինալ լարումը - 380/400/415 (3Ph+PE), Աշխատանքային լարման տիրույթը - 346~456V, Մուտքային հզորության գործակիցը - ≥ 0.99, Լարման հարմոնիկ աղավաղումները - ≤3%, Ելքային պարամետրերը՝ Նոմինալ լարումը - 380/400/415 (3Ph+N+PE), Լարման կարգավորումը - ≤1%, Ելքային հաճախականությունը - 50/60Hz (0.05%), Լարման ընդհանուր հարմոնիկ աղավաղումները (THDv) - ≤1% (գծային բեռի դեպքում), Գերբեռնելու ունակությունը - 105%~110%, 60 րոպե տևողությամբ; 110%~125%, 10

					րոպե տևողությամբ; 125%~150%, 1 րոպե տևողությամբ, Արդյունավետությունը - մինչև 92.5%, Մարտկոցները՝ Մարտկոցների տեսակը - AGM կամ GEL տեսակի, չսպասարկվող, Մարտկոցների քանակը – 50, Այլ պարամետրեր՝ Զուգահեռ աշխատելու հնարավորություն - մինչև 6 հատ, Հաղորդակցման պորտեր - RS232, RS485, չոր կոնտակտ (ընտրովի), SNMP քարտ (ընտրովի), Աշխատանքային ջերմաստիճանի տիրույթը - 0~40 C0,Աղմուկի մակարդակը - ˂68dB, Արտաքին չափերը ոչ ավել - 1200×800×1600 մմ, Քաշը ոչ ավել – 1065կգ, Տեղադրում և անձնակազմի ուսուցում։ Սարքը պետք է լինի նոր, նախկինում չօգտագործված։ Լրակազմը պետք է ներառի բոլոր պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են սարքի լիարժեք գործունեության համար։ Երաշխիքը՝ առնվազն 24 ամիս։ Մուտքային պարամետրեր՝ Նոմինալ լարումը՝ - 380/400/415 (3Ph+N+PE), Աշխատանքային լարման տիրույթը՝ - 138~305 for 40% բեռի դեպքում; 305~485 for

						100% բեռի դեպքում, Մուտքային հզորության գործակիցը - » 0.99, Լարման աղավաղումները՝ - ≤3% (100% գծային բեռի դեպքում), Ելքային պարամետրեր՝ Նոմինալ լարումը՝ - 380/400/415 (3Ph+N+PE), Լարման կարգավորումը՝ - +/-1%, Ելքային հաճախականությունը՝ - 50/60Hz (±0.1) մարտկոցային ռեժիմում, Crest գործակիցը՝ - 3:1: Լարման ընդհանուր հարմոնիկ աղավաղումները (THDv)՝ - ≤2% (գծային բեռի դեպքում) ≤4% (ոչ գծային բեռի դեպքում), Գերբեռնումը՝ - ≤110% 60min, ≤125% 10min, ≤150% 1min, Արդյունավետությունը՝ - մինչև 96%: Մարտկոցները՝ Մարտկոցների տեսակը - AGM չսպասարկվող կամ Li-ion, Մարտկոցների քանակը՝ - 30~50, Լիցքավորման հոսանքը՝ - առավելագույնը 80A: Այլ պարամետրեր՝ Ձուգահեռ աշխատելու հնարավորություն՝ - մինչև 8 հատ, LCD վահանակ՝ - մուտքային լարում, շրջանցման ռեժիմ, մարտկոցների լիցքը, մարտկոցների խափանում, գերբեռնում, ԱՍՍ խափանում,

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Эйдж Групп ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՍԳԼ-ԷԱՁԱՊՁԲ-25/17 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					Հաղորդակցման պորտեր՝ - RS232, RS485, զուգահեռ, LBS, BMS, չոր կոնտակտ, ռելեի քարտ (ընտրովի), SNMP քարտ (ընտրովի), մարտկոցի ջերմաստիճանի տվիչ (ընտրովի), Մարտկոցների դարակաշար՝ - այո, Գեներատորից աշխատանք՝ - այո, Վթարային անջատման հնարավորություն (EPO)՝ - այո, Աշխատանքային ջերմաստիճանի տիրույթը՝ - 0~40, Արտաքին չափերը՝ - 600x850x2000 մմ, Ստանդարտները՝ - IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62477-1, IEC/EN 62040-2 (IEC 61000-2-2, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8, IEC 61000-4-11): Պետք է ունենա առնվազն 2 տարվա երաշխիքային ժամկետ, սկսած շահագործման պահից: Ստանդարտների պահանջները՝ պետք համապատասխանի IEC EN 620401, IEC EN 620402, IEC EN 620403, ISO9001:2008 – ISO14001 ստանդարտներին։ Տեղադրումը և ուսուցումը տեղում, արտոնագրված մասնագետի կողմից