

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՊՐՈՖՏԵՍՍ ՍՊԸ-ն ՍԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/17 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Անխափան սնուցման սարք 200kVA	200kVA	200kVA	Անխափան սնուցման սարք 200kVA	Անխափան Սնուցման Աղբյուր առնվազն 200կՎԱ, online տեսակի, կրկնակի փոխակերպումով, սինուստիդալ ելքային լարման տեսակով: Մարտկոցները AGM, չսպասարկվող, պատրաստված առնվազն 10 տարվա աշխատանքի համար նախատեսված կյանքի տևողությամբ: Մարտկոցների քանակը՝ առնվազն 40 հատ, առնվազն 100 ԱԺ ունակությամբ, առնվազն 28.2 կգ/հատ: Մարտկոցների համար պետք է լինի առանձին ամուր մետաղական դարակաշար: Մուտքային

պարամետրեր՝ Լարում  
380/400/415վ, եռաֆազ, նեյտրալ,  
հողանցում: Լարման տիրույթ՝  
առնվազն 145-470վ:  
Հաճախականության տիրույթ՝  
առնվազն 45-65 Հց: Ընդհանուր  
հարմոնիկ շեղումը՝ առավելագույնը  
4%: Հզորության գործակիցը՝  
առնվազն 0.98: Գեներատորի հետ  
աշխատելու հնարավորությամբ:  
Ելքային պարամետրեր՝ Հզորություն՝  
առնվազն 200կՎԱ/200կՎտ:  
Հզորության գործակիցը՝ 1: Լարում՝  
380/400վ/415վ, եռաֆազ, նեյտրալ,  
հողանցում: Լարման  
կարգավորումը՝ առավելագույնը  
±1%: Ընդհանուր հարմոնիկ շեղումը՝  
առավելագույնը 3% (գծային բեռի  
դեպքում), ոչ ավելի քան 5% (ոչ  
գծային բեռի դեպքում):  
Արդյունավետությունը online  
ռեժիմում՝ ոչ պակաս քան 94.5%:  
Մարտկոցի ռեժիմում  
հաճախականությունը՝ 50±0,5 Հց:  
Գերբեռնվածություն՝ մինչև 110%  
դեպքում առնվազն 55 րոպե, մինչև  
125% դեպքում առնվազն 50 վրկ:  
Սարքը հնարավորություն պետք է  
ունենա աշխատել առնվազն 34-46

				<p>հատ (2 կամ 4 հատ քայլով) մարտկոցներով: Մարտկոցների առավելագույն լիցքավորման հոսանքը՝ առնվազն 55Ա: Պետք է ունենա գուլգահեռ աշխատելու հնարավորություն մինչև առնվազն 5 հատ նման սարքերի հետ: Կառավարման հպումային կամ կոճակներով վահանակ հեշտ ընթեռնելի դիսփլեյով: Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ ոչ պակաս 0-40°C: Անխափան Սնուցման Սարքի արտաքին չափերը՝ առավելագույնը՝ 1000x700x2000 մմ: SNMP քարտի, գուլգահեռ միացման պորտի, RS232, USB, RS485 առկայություն: Արտադրողը և սարքը պետք է ունենան հետևյալ որակի վկայականները՝ ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 9001:2015, EN 62040-1, EN 62040-2: Տեղադրում և անձնակազմի ուսուցում: Սարքը պետք է լինի նոր և նախկինում չօգտագործված: Լրակազմը պետք է ներառի բոլոր պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են սարքի լիարժեք գործունեության համար: Երաշխիքը՝ առնվազն 24 ամիս:</p>
--	--	--	--	--



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО ПРОФТЕСТ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UQL-ELXU72F-25/17 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2					