

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԿՈՄՊՍԵԼ ՍՊԸ-ն ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/Ա-80 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	CyberPower/APC/PowerWalker/Orvaldi	CyberPower/APC/PowerWalker/Orvaldi	CyberPower/APC/PowerWalker/Orvaldi	CyberPower/APC/PowerWalker/Orvaldi	Անխափան սնուցման սարք Ընդհանուր հատկանիշներ Հիմնական • Հիմնական մուտքային և ելքային լարումը 230 Վ • Գնահատված հզորությունը առնվազն 480 Վտ • Գնահատված հզորությունը առնվազն 900 ՎԱ • Մուտքի միացման տեսակը Schuko • Առնվազն x2 տիպի Schuko CEE 7/3 ելքային միացում • Մալուխի երկարությունը առնվազն 1.2 մ • Մալուխների քանակը առնվազն 1 • Մարտկոցի տեսակը կապարաթթվային մարտկոց Մարտկոցներ և գործարկման

						Ժամանակ • Մարտկոցի լիցքավորման ժամանակը առնվազն 8 Ժ • Մարտկոցի լարումը առնվազն առնվազն 12 Վ • Մարտկոցի հզորությունը առնվազն առնվազն 9.0 ԱԺ • Փոխարինվող մարտկոց առնվազն RBC17 Մուտքային • Մուտքային հաճախականություն առնվազն 50/60Hz + / -5hz ավտոմատ հայտնաբերմամբ • Հիմնական գործողությունների համար մուտքային լարման միջակայք առնվազն 140 - 300 Վ • Մուտքային հզորության գործակիցը լրիվ բեռնվածությամբ առնվազն 0,53 Ելքային • Առավելագույն կարգավորելի հզորություն (Վտ) առնվազն 480 Վ • Ելքային հաճախականություն (ցանցի համաժամացում) առնվազն 50 / 60Hz + / - 1HZ համաժամեցում ցանցի հետ • UPS տեսակը գծային ինտերակտիվ • Ալիքի ձևի տեսակը աստիճանական մոտարկում սինուսային ալիքին • Աշխատանքային ժամանակը լրիվ բեռնվածությամբ առնվազն 00:01:00 480 Վտ • Աշխատանքային ժամանակը կես բեռնվածությամբ
--	--	--	--	--	--	---

					առնվազն 00:06:30 240 Կտ • Առավելագույն կարգավորելի հզորություն առնվազն 900 VA • Փոխանցման տիպիկ ժամանակը առնվազն 6մվ, առավելագույնը առնվազն 10մվ Համապատասխանություն Համապատասխանության վկայականներ առնվազն` • CB, CE Ստանդարտներ առնվազն` • EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 • EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 • EN/IEC 62040-2:2018 Կառավարման վահանակ • LED կարգավիճակի ցուցիչ իրական ժամանակում Գնահատված լարման ալիքի էներգիա • Առնվազն 273 Ջոուլ Սարքավորումների պաշտպանության քաղաքականություն • Ծառայության ժամկետը ` առնվազն 50,000 euros Պաշտպանության դաս • Առնվազն IP20 Աղմուկի մակարդակը • Առնվազն 40 դԲԱ Շահագործման ընթացքում շրջակա օդի ջերմաստիճանը • Առնվազն 0 - 40 °C Աշխատանքային բարձրությունը ծովի մակարդակից • Առնվազն 0 - 3000 մ Պահպանման ընթացքում
--	--	--	--	--	--

				շրջակա օդի ջերմաստիճանը • Առնվազն -15 - 40 °C ֆիզիկական չափերը և քաշը • Բարձրությունը առնվազն 16 սմ • Լայնությունը առնվազն 12 սմ • Երկարություն առնվազն 35 սմ • Չուտ քաշը առնվազն 6 կգ Երաշխիք և պայմաններ • Երաշխիքային սպասարկում մեկ տարի (Երաշխիքային սպասարկման ապահովումը պետք է կատարվի արտադրողի պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում (հրավերով նախատեսված՝ առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը ներկայացնելիս տրամադրվում է նաև սպասարկման կենտրոնի տվյալները)) • Արտադրողից տեղեկանք այն մասին, որ ապրանքն արտաադրված է Հայաստանի Հանրապետությունն ընդգրկող տարածաշրջանում սպառման և սպասարկման համար:(ՄԱՖ) • Պարտադիր պայման՝ ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ:
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО КОМПСЕЛ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/Ա-80 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2					