

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍՈՊՐԱՆՈ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ-ն ՀԳԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/14 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	1.Xinda 2.Oyd	1.Xinda 2.Oyd	1.CLHS0.35 2.A02	1.Xinxiang Xinda Boiler Container Co., Ltd.2.Guangdong Creative Electric Appliance Co., LTD	Կոնդեսացիոն գազային ջեռուցիչներ ծխատարով, այրիչը նախատեսված բնական գազով (մեթանով) աշխատելու համար, այրումը՝ փակ խցով, ջերմայն հզորությունը 95կվտ/ժ, կառավարումը՝ Էլեկտրոնային վահանակի միջոցով, պատին ամրացնելու հնարավորությամբ, տաք ջեռուցման կոնտուրի ջերմաստիճանի տիրույթը առնվազն 30-80 օC: Ջերմափոխարկիչը և կառուցվածքային խողովակները չժանգոտող մետաղից: Գերճնշման և գերջերմության պաշտպանություն:

				<p>Ներկառուցված շրջանառու պոմպի առկայությամբ, անվանական հզորության պահպանում մուքային գազի մինչև 5 մբար անկման դեպքում: Ծխագազերի հեռացման օդափոխման համակարգի առկայությամբ: Կաթսաները իրենց հետ ներառում են ծխատարներ և պատին ամրացնելու դետալներ:</p> <p>Կաթսաները պետք է լինեն չօգտագործված (նոր): Գործող կաթսայի ապամոնտաժումը և նոր կաթսայի տեղադրումը իրականացվում է մատակարարի կողմից: Երաշխիքային ժամկետ 2 տարի:</p>
--	--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ՍՈՊՐԱՆՈ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԳԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/14 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	1.Xinda 2.Oyd	1.Xinda 2.Oyd	1.CLHS0.35 2.A02	1.Xinxiang Xinda Boiler Container Co., Ltd.2.Guangdong Creative Electric Appliance Co., LTD	Կոնդեսացիոն գազային ջեռուցիչներ ծխատարով, այրիչը նախատեսված բնական գազով (մեթանով) աշխատելու համար, այրումը՝ փակ խցով, ջերմայն հզորությունը 95կվտ/ժ, կառավարումը՝ էլեկտրոնային վահանակի միջոցով, պատին ամրացնելու հնարավորությամբ, տաք ջեռուցման կոնտուրի ջերմաստիճանի տիրույթը առնվազն 30-80 օC: Ջերմափոխարկիչը և կառուցվածքային խողովակները չժանգոտող մետաղից: Գերճնշման և գերջերմության պաշտպանություն:

				<p>Ներկառուցված շրջանառու պոմպի առկայությամբ, անվանական հզորության պահպանում մուքային գագի մինչև 5 մբար անկման դեպքում: Ծխագազերի հեռացման օդափոխման համակարգի առկայությամբ: Կաթսաները իրենց հետ ներառում են ծխատարներ և պատին ամրացնելու դետալներ:</p> <p>Կաթսաները պետք է լինեն չօգտագործված (նոր): Գործող կաթսայի ապամոնտաժումը և նոր կաթսայի տեղադրումը իրականացվում է մատակարարի կողմից: Երաշխիքային ժամկետ 2 տարի:</p>
--	--	--	--	--