

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՐՄԱ ԼԱՅԹ ՍՊԸ-ն ԳՄՃՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/02 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	A/L	Arma Light	Al1860	Arma Light	Հոսանքի լարումը /V/- AC85-265 Ցանցի հաճախականությունը/HZ/-50-60 Սպառվող հզորությունը/W/- 60 վատ Լուսային հոսք/Lm/- 8400 լյումեն Հզորության գործակից /Pf/ 0,98 Գունահաղորդման ինդեքս /Ra/-80 Գունային ջերմաստիճան /K/-4000 Լուսադիողների քանակը-60 հատ Ջերմադիմացկունակություն C -50 +50 Լույսի ճառագայթի անկյուն -120 Շրջակա միջավայրի Ներգործությունից պաշտպանվածության աստիճան- IP 67 Իրանը-ծուլված ալյումին

						Աշխատանքային ժամ-50 000 Չափսերը սմ/-40*16*7 Քաշ:/kg/-1-1,5կգ Լուսատուն պետք է բաղկացած լինի առանձին մատրիցայից և առանձին դրայվերից Դրայվերի պարամետրեր 60 վատ,չափս-110/35/25մմ INPUT-85-265 վոլտ. Ta-45 C,Tc-70C,- IP67 Դրայվերը պետք է ունենա հատուկ պաշտպանիչ մեկուսիչ շերտ/ոչ պլաստիկ/ Փաթեթավորված,Նոր, Շահագործման ծեռնարկով/անձնագիր/ Երաշխիքային ժամկետ/տարի/3 Հետերաշխիքային սպասարկում/տարի/-2 Երաշխիքային ժամկետի ընթացքում խափանված լուսատուները երեք օրվա ընթացքում մատակարարի միջոցներով պետք է ապամոնտաժվի և փոխարինվի Նորով: Մատակարարը պետք է ապահովի լուսատուների պահեստամասերը` լուսատուների հետերաշխիքային նշված 2 տարիների համար: Կից ներկայացնել լուսատուների սերտիֆիկատը համապատասխան
--	--	--	--	--	--	--

					նշված բնութագրի: Լուսատուները պետք է անցնեն լաբորատոր փորձաքննություն անկախ փորձագիտական լաբորատորիայում: Շահող մասնակիցը մեկ օրինակ ներկայացնի Ճամբարակի համայնքապետարան:
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЩРЩЩ ЩЩЩЩ ЩЩЩ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЩЩЩЩ-ЩЩЩЩЩЩЩЩ-25/02 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
4					