

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մաքս Շին ՍՊԸ-ն ՀԳԴ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/14 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	delta	delta	delta	delta	Կոնդեսացիոն գազային ջեռուցիչներ ծխատարով, այրիչը նախատեսված բնական գազով (մեթանով) աշխատելու համար, այրումը՝ փակ խցով, ջերմայն նվազագույն հզորությունը 85կվտ/ժ, կառավարումը՝ Էլեկտրոնային վահանակի միջոցով, պատին ամրացնելու հնարավորությամբ, տաք ջեռուցման կոնտուրի ջերմաստիճանի տիրույթը առնվազն 30-80 օC: Ջերմափոխարկիչը և կառուցվածքային խողովակները չժանգոտող մետաղից: Գերճնշման և գերջերմության պաշտպանություն:

					Ներկառուցված շրջանառու պոմպի առկայությամբ, անվանական հզորության պահպանում մուքային գազի մինչև 5 մբար անկման դեպքում: Ծխագազերի հեռացման օդափոխման համակարգի առկայությամբ: Կաթսաները իրենց հետ ներառում են ծխատարներ և պատին ամրացնելու դետալներ: Կաթսաները պետք է լինեն չօգտագործված (նոր): Գործող կաթսայի ապամոնտաժումը և նոր կաթսայի տեղադրումը իրականացվում է մատակարարի կողմից: Երաշխիքային ժամկետ 2 տարի:
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

МАКС ШИН в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԳԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/14 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	delta	delta	delta	delta	Կոնդեսացիոն գազային ջեռուցիչներ ծխատարով, այրիչը նախատեսված բնական գազով (մեթանով) աշխատելու համար, այրումը՝ փակ խցով, ջերմայն նվազագույն հզորությունը 85կվտ/ժ, կառավարումը՝ էլեկտրոնային վահանակի միջոցով, պատին ամրացնելու հնարավորությամբ, տաք ջեռուցման կոնտուրի ջերմաստիճանի տիրույթը առնվազն 30-80 օC: Ջերմափոխարկիչը և կառուցվածքային խողովակները չժանգոտող մետաղից: Գերճնշման և գերջերմության պաշտպանություն:

					Ներկառուցված շրջանառու պոմպի առկայությամբ, անվանական հզորության պահպանում մուքային գազի մինչև 5 մբար անկման դեպքում: Ծխագազերի հեռացման օդափոխման համակարգի առկայությամբ: Կաթսաները իրենց հետ ներառում են ծխատարներ և պատին ամրացնելու դետալներ: Կաթսաները պետք է լինեն չօգտագործված (նոր): Գործող կաթսայի ապամոնտաժումը և նոր կաթսայի տեղադրումը իրականացվում է մատակարարի կողմից: Երաշխիքային ժամկետ 2 տարի:
--	--	--	--	--	--