

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Հորիզոն ՍՊԸ-ն ՈԻԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/82 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Grundfos	Hydro Multi-E 3 CME 15-3 U2 A-A-A-A-A	Grundfos	Ջրի պոմպակայանի արդիականացնելու համար, պոմպային կայանք՝ երեք պոմպերով և հաճախականության կարգավորիչներով: Նախատեսված հիվանդանոցներին ջուր մատակարարելու համար, Hydro Multi-E ղեկավարման համակարգով: Պոմպակայանի առավելագույն արտադրողականությունը $Q=79,2$ մ ³ /ժ, $H=76,9$ մ: Ջրի ջերմաստիճանի միջակայքը 5-60 աստիճան, խտությունը 982 կգ/մ ³ : պոմպի իրանը թուջե, կալեկտորը չժանգոտվող պողպատ, շրջակա միջակայքի ջերմաստիճանը 40 աստիճան, աշխատանքային ճնշումը 10 բար, մուտքի առավելագույն թույլատրելի ճնշումը PN 10բար, խողովակի միացումը DIN 2642, պոմպային կայանքի հզորությունը 22.5 կվտ: Մատակարարման ցանցի հաճախականությունը 50/60

			<p>HZ: Գնահատված լարումը 3*380-415B: Ընթացիկ գնահատումը 42,3Ա: IP54: Մեմբրանային բաքով, քաշը 260-330կգ: Առաքման շրջանակը 1,37մ3: Ջրի Կայանը պետք է համապատասխանի հիվանդանոցային համալիրին: Տեղադրված պետք է լինի ընդհանուր շրջանակի վրա՝ ամրաններով: Պետք է ունենա ճնշման անջատիչ իր փականներով: Պոմպերի ներարկման կողմերում պետք է տեղադրված լինեն ստուգիչ փականներ՝ 2 ճնշման ցուցիչներով և դրենաժային փականով: Հիդրո մեմբրանային բաքով: Պոմպակայանը նախատեսված է մշտական ճնշման փոփոխություններով և տատանումներով կարգավորիչները պետք է կարգավորեն գործող պոմպակայանի արագությունը ըստ պահանջի և ծախսի: Համակարգը կառավարումը պետք է իրականացվի հատուկ ծրագրի միջոցով, որը որ ներբեռնվելու է առանձին: Համակարգը պարտադիր պետք է ունենա 2 թվային երլք, 2 թվային մուտք, 2 անալոգային մուտք, Աշխատանքների մոնտաժման և ապամոնտաժման իրականացնելու է մատակարարը: Նյութածախսերը տրամադրելու է մատակարարը: Սարգը պետք ունենա 12 ամիս երաշխիքային ժամկետ և 36 ամիս հետերաշխիքային սպասարկման ժամկետ:</p>
--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Հորիզոն ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՈՒԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/82 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Grundfos	Hydro Multi-E 3 CME 15-3 U2 A-A-A-A-A	Grundfos	<p>Ջրի պոմպակայանի արդիականացնելու համար, պոմպային կայանք՝ երեք պոմպերով և հաճախականության կարգավորիչներով: Նախատեսված հիվանդանոցներին ջուր մատակարարելու համար, Hydro Multi-E ղեկավարման համակարգով: Պոմպակայանի առավելագույն արտադրողականությունը $Q=79,2$ մ³/ժ, $H=76,9$ մ: Ջրի ջերմաստիճանի միջակայքը 5-60 աստիճան, խտությունը 982 կգ/մ³: պոմպի իրանը թուջե, կալեկտորը չժանգոտվող պողպատ, շրջակա միջակայքի ջերմաստիճանը 40 աստիճան, աշխատանքային ճնշումը 10 բար, մուտքի առավելագույն թույլատրելի ճնշումը PN 10բար, խողովակի միացումը DIN 2642, պոմպային կայանքի հզորությունը 22.5 կվտ: Մատակարարման ցանցի հաճախականությունը 50/60</p>

			<p>HZ: Գնահատված լարումը 3*380-415B: Ընթացիկ գնահատումը 42,3Ա: IP54: Մեմբրանային բաքով, քաշը 260-330կգ: Առաքման շրջանակը 1,37մ3: Ջրի Կայանը պետք է համապատասխանի հիվանդանոցային համալիրին: Տեղադրված պետք է լինի ընդհանուր շրջանակի վրա՝ ամրաններով: Պետք է ունենա ճնշման անջատիչ իր փականներով: Պոմպերի ներարկման կողմերում պետք է տեղադրված լինեն ստուգիչ փականներ՝ 2 ճնշման ցուցիչներով և դրենաժային փականով: Հիդրո մեմբրանային բաքով: Պոմպակայանը նախատեսված է մշտական ճնշման փոփոխություններով և տատանումներով կարգավորիչները պետք է կարգավորեն գործող պոմպակայանի արագությունը ըստ պահանջի և ծախսի: Համակարգը կառավարումը պետք է իրականացվի հատուկ ծրագրի միջոցով, որը որ ներբեռնվելու է առանձին: Համակարգը պարտադիր պետք է ունենա 2 թվային երլք, 2 թվային մուտք, 2 անալոգային մուտք, Աշխատանքների մոնտաժման և ապամոնտաժման իրականացնելու է մատակարարը: Նյութածախսերը տրամադրելու է մատակարարը: Սարգը պետք ունենա 12 ամիս երաշխիքային ժամկետ և 36 ամիս հետերաշխիքային սպասարկման ժամկետ:</p>
--	--	--	--