ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Սաֆ Թիմ ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/180 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ֆիրմային անվանումը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Յարպոժինվեստ	PCK-50	ՌԴ	Հրշեջ փողակի համար անհրաժեշտ նվազագույն պարամետրերն են. Տեսակը ՝ PCK-50, Չափսերը, 51մմ, քանի որ համալսարանում տեղակայված բոլոր փողրակները 51մմ են և պարտադիր պայման է, որ փողակը նույնպես լինի 51մմ համապատասխանաբար Աշխատանքային ճնշումը, Mпа-1,0 Միացվում է փողրակին, կառավարում ջրի հոսքը ,անընդհատ կամ ընդհատումներով ջուր է հասցնում հրդեհի օջախին:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО САФ ТИМ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЪҶ2-ЭЦДЦҶЗР-25/180 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Ярпожинвест	РСК-50	РФ	Минимальные параметры пожарного рукава: тип: ПКК-50, диаметр рукава: 51 мм, поскольку все рукава, находящиеся в университете, имеют диаметр 51 мм, и обязательным условием является диаметр рукава. Рабочее давление: 1,0 МПа. Подсоединяется к рукаву, регулирует расход воды и обеспечивает подачу воды к очагу возгорания непрерывно или периодически.