

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Սիոն ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊԶԲ-2025/16-23-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
93	KSTAR	YDC3360H-A	Shenzhen KSTAR Science and Technology Co., Ltd.	Անխափան Սնուցման Աղբյուր(ԱՍԱ) 60կՎԱ/60կՎտ: Իրական ժամանակում ԱՍԱ-ն նախատեսված է բժշկական սարքավորումների անխափան սնուցումն ապահովելու համար: Հզորություն՝ 60կՎԱ, ակտիվ հզորությունը՝ 60կՎտ: Մուտք՝ Նոմինալ լարում՝ 380/400/415Վ, եռաֆազ + նեյտրալ + հողանցում Լարման տատանում տիրույթը՝ 138-ից մինչև 485 Վ տիրույթում: Հաճախականության տիրույթ՝ 40-ից 70 Հց տիրույթում: Փոխակերպիչի տեսակը՝ IGBT: Ընդհանուր հարմոնիկ շեղումը՝ ոչ ավել քան 3%: Մուքային հզորության գործակիցը՝ ոչ պակաս քան 0.99: Գեներատորին միանալու ֆունկցիա: ԵԼԹ՝ Նոմինալ հզորություն՝ 60 կՎԱ: Ակիվ հզորություն՝ 60 կՎտ: Հզորության գործակիցը՝ 1.0: Լարում՝ 380Վ, 400Վ և 415Վ, եռաֆազ + նեյտրալ + հողանցում: Լարման

				կարգավորումը՝ $\pm 1\%$: Ընդհանուր հարմոնիկ շեղումը՝ ոչ ավելի քան 2% (գծային բեռի դեպքում), ոչ ավելի քան 4% (ոչ գծային բեռի դեպքում): Արդյունավետությունը օնլայն ռեժիմում՝ 95.5% (100% բեռի դեպքում): Կրեստ-գործակից՝ 3:1 Ինվերտերի տեսակը՝ IGBT: Գերբեռնվածություն՝ 110% բեռնվածության դեպքում 60 րոպե / 125% բեռնվածության դեպքում 10 րոպե / 150% բեռնվածության դեպքում 1 րոպե: Մարտկոցից սնուցման ժամանակ հաճախության կայունությունը՝ $50 \pm 0,1$ Հց: Նոմինալ հաճախականություն՝ 50 Հց : Այլ տվյալներ՝ ԱՍԱ-ն պետք է կարողանա աշխատել 180Կ-300Կ տիրույթի (կառավարվող) մարտկոցների հաստատուն հոսանքից: Մարտկոցների առավելագույն լիցքավորման հոսանքը՝ 20Ա: Առաջարկվող անխափան սնուցման սարքը պետք է հնարավորություն ունենա միաժամանակ զուգահեռ միանալու (6 հատ) այլ նմանատիպ ԱՍՍ-ներին: Ստատիկ և ձեռքի զուգահեռագծի առկայություն: Հպումային էկրանը թույլ է տալիս անմիջական հսկել և կառավարել համակարգի վիճակը և արտադրողականությունը: Իրադարձությունների պատմության գրանցման հնարավորություն: Մարտկոցների խելացի լիցքավորման համակարգ: ԱՍԱ-ի աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ 0-40°C: Կարող է աշխատել VRLA կամ լիթիումային մարտկոցների հետ ընտրովի: ԱՍՍ-ի արտաքին չափսերը՝ ոչ ավելի քան ԵxԼxԲ 828x250x868 մմ UPS-ը համապատասխանում է հետևյալ նվազագույն ստանդարտներին՝ IEC/EN62040-1, IEC/EN 62040-2, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5,
--	--	--	--	--

				IEC61000-4-6, IEC61000-4-8 Լրակազմ և պարագաներ՝ Տեղադրում և մեկնարկ: Աշխատակազմի ուսուցում տեղում: Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն: Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված: Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար: Մոնտաժային նյութերի, մալուխների առկայություն անհրաժեշտ համակարգի տեղադրման համար: ԱՍԱ-ն պետք է միացվի առկա 40 հատ մարտկոցներին, որոնք աշխատում են առկա ԱՍԱ-ի հետ: Առկա ԱՍԱ-ն և նրա մարտկոցները պետք է ապամոնտաժվեն և նոր ԱՍԱ-ն պետք է տեղադրվի և միացվի առկա մարտկոցներին: Մասնակիցը հայտով պետք է ներկայացնի ապրանքը արտադրողի կողմից տրամադրված ավտորիզացիոն նամակ (MAF՝ Manufacturer's Authorization Form): Օրիգինալ MAF-ի պահանջ սահմանելով պատվիրատուն բացառում է կեղծ, խոտանված և վերաթողարկված, վնասված, թերի և այլ տեսակի ոչ արտոնագրված արտադրանքի մատակարարումը, որոնց համար հասանելի չեն արտադրողի պաշտոնական երաշխիքային և սպասարկման ծառայությունները, ընդ որում արտադրողի ավտորիզացիոն նամակը՝ (MAF՝ Manufacturer's Authorization Form) չի կարող փոխարինվել այլ փաստաթղթով: Երաշխիքային ժամկետը՝ տեղադրման պահից 24 ամիս: Որակի վկայականներ (առկայություն)՝ ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 CE (directive 2014/30 EU) EN62040-1 CE (directive 2014/35 EU) EN62040-2 Մասնակիցը ներկայացվող
--	--	--	--	---

				հայտում՝ «առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիր» հավելվածում ներկայացնում է նաև ապրանքի մոդելը:
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Сиун в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦДЦПДР-2025/16-23-БПР< ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
93				