ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա/Ձ Արամայիս Եպիսկոպոսյան-ն ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/ԱԽ-17 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	ZHEJIANG HENGTAI SAFETY EQUIPMENT CO LTD	ZHEJIANG	9L-SCBA	ZHEJIANG HENGTAI SAFETY EQUIPMENT CO LTD	"Շնչառական ապարատի լրակազմը ներառում է օդապալոն, շնչադիմակ, օդամղիչ փողրակների լրակազմ, ճնշումաչափ, սարքը կրելու հարմարություն, ճամպրուկ, շահագործման ձեռնարկ և ստանդարտի պահանջներին համապատասխան ստուգում անցած լինելու վերաբերյալ վկայական՝ յուրաքանչյուր սարքի համար: Օդաբալոնը ածխածնային մանրաթելերից (Carbon-fiber), EN12245, CE97/23EC միջազգային ստանդարտին համապատասխան: Լրակազմի քաշը 15

						կիլոգրամ/ներառյալ ճամպրուկը և փաթեթավորումը/: օդի բալոնի քաշը ոչ ավել 5,5 կգ ծավալը՝ 9 լիտր, աշխատանքային ճնշումը՝ 30Մպա (300BAR), պատռվածքային ճնշումը՝ 100Մպա (1000BAR), շահագործման ժամկետը՝ 20 տարի: Օդաբալոնը լիցքավորված թթվածնով, 2024թ-ի ընթացքում 450BAR ճնշմամբ փորձարկված, որի մասին օդաբալոնի վրա առկա է նշում: Օդաբալոնի վերատեստավորման ժամկետը 5 տարի պակաս: Օդաբալոնն ունի ելքային մասում քուղով կոճկվող շապիկ՝ շապիկի երկայնքով անցնող երկու լուսանդրադարձիչ ժապավեններով: Շնչադիմակը դիմային ապակին երկշերտ պոլիկարբոնատից, ամբողջական, 96% տեսադաշտով: Շնչադիմակի ողջ երկայկքով ներկառուցված է ռետինե եզրաշերտ՝ դեմքին հերմետիկ ամրանալու համար: Ռետինե շերտի քթին ամրացող հատվածում տեղադրված են երկու օդափոխության անցքեր՝ փականներով: Շնչադիմակը գնլխին է ամրանում 5-6 էլաստիկ փոկերով,

					որոնք միանում են գլխի հետնամասը գրկող ցանցին, շնչադիմակի միացումը շնչառական ապարատին առանց պարույրների միացման: Աշխատաժամանակը 30լիտր/րոպե շանչառության դեպքում – առնվազը 60 րոպե. Սարքը կրելու հարմարանքը բաղկացած է մեջքի ռելեֆավոր պատյանից, գոտկատեղով և ուսերով անցնող կարգավորվող գոտիներից, որոնց վրա մշակված են լուսանդրադարձիչ ժապավեններ: Պատյանի հետնամասում առանձնացված միջնորմներով անցնում են օդատար փողրակները: Իրանը հրակայուն պլաստմասե կամ նմանատիպ նյութից, ներքին կողմերը ռելեֆավոր՝ սարքի մասերին համապատասխան, եռափեղկ, փակվում է երկու երկկողմանի փականներով: Մատակարարման ժամանակ ներկայացվում է հավաստագիր՝ EN137-2006, GA124-2013 ստանդարտներին համապատասխանության վերաբերյալ: Գործարանային փաթեթավորմամբ"

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ИП Арамаис Епископосян в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/ԱԽ-17 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3	ZHEJIANG HENGTAI SAFETY EQUIPMENT CO LTD	ZHEJIANG	9L-SCBA	ZHEJIANG HENGTAI SAFETY EQUIPMENT CO LTD	"Շնչառական ապարատի լրակազմը ներառում է օդապալոն, շնչադիմակ, օդամղիչ փողրակների լրակազմ, ճնշումաչափ, սարքը կրելու հարմարություն, ճամպրուկ, շահագործման ձեռնարկ և ստանդարտի պահանջներին համապատասխան ստուգում անցած լինելու վերաբերյալ վկայական՝ յուրաքանչյուր սարքի համար: Օդաբալոնը ածխածնային մանրաթելերից (Carbon-fiber), EN12245, CE97/23EC միջազգային ստանդարտին համապատասխան: Լրակազմի քաշը 15

						կիլոգրամ/ներառյալ ճամպրուկը և փաթեթավորումը/: օդի բալոնի քաշը ոչ ավել 5,5 կգ ծավալը՝ 9 լիտր, աշխատանքային ճնշումը՝ 30Մպա (300BAR), պատռվածքային ճնշումը՝ 100Մպա (1000BAR), շահագործման ժամկետը՝ 20 տարի: Օդաբալոնը լիցքավորված թթվածնով, 2024թ-ի ընթացքում 450BAR ճնշմամբ փորձարկված, որի մասին օդաբալոնի վրա առկա է նշում: Օդաբալոնի վերատեստավորման ժամկետը 5 տարի պակաս: Օդաբալոնն ունի ելքային մասում քուղով կոճկվող շապիկ՝ շապիկի երկայնքով անցնող երկու լուսանդրադարձիչ ժապավեններով: Շնչադիմակը դիմային ապակին երկշերտ պոլիկարբոնատից, ամբողջական, 96% տեսադաշտով: Շնչադիմակի ողջ երկայկքով ներկառուցված է ռետինե եզրաշերտ՝ դեմքին հերմետիկ ամրանալու համար: Ռետինե շերտի քթին ամրացող հատվածում տեղադրված են երկու օդափոխության անցքեր՝ փականներով: Շնչադիմակը գնլխին է ամրանում 5-6 էլաստիկ փոկերով,

					որոնք միանում են գլխի հետնամասը գրկող ցանցին, շնչադիմակի միացումը շնչառական ապարատին առանց պարույրների միացման: Աշխատաժամանակը 30լիտր/րոպե շանչառության դեպքում – առնվազը 60 րոպե. Սարքը կրելու հարմարանքը բաղկացած է մեջքի ռելեֆավոր պատյանից, գոտկատեղով և ուսերով անցնող կարգավորվող գոտիներից, որոնց վրա մշակված են լուսանդրադարձիչ ժապավեններ: Պատյանի հետնամասում առանձնացված միջնորմներով անցնում են օդատար փողրակները: Իրանը հրակայուն պլաստմասե կամ նմանատիպ նյութից, ներքին կողմերը ռելեֆավոր՝ սարքի մասերին համապատասխան, եռափեղկ, փակվում է երկու երկկողմանի փականներով: Մատակարարման ժամանակ ներկայացվում է հավաստագիր՝ EN137-2006, GA124-2013 ստանդարտներին համապատասխանության վերաբերյալ: Գործարանային փաթեթավորմամբ"