

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷյՋ Գրուպ ՍՊԸ-ն ԿԴՄՀՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/30 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	դիգել գեներատոր	500Kwt	ՉԺՀ, ՌԴ	Դիգելային գեներատորի տեխնիկական բնութագիրը՝ 500 կՎտ, պաշտպանական կոնտեյներով, ավտոմատ պահուստային միացման համակարգով (ATS), արտաքին տեղադրման համար, նախատեսված շահագործման Հայաստանի կլիմայական պայմաններում: Տեղադրման և շահագործման վայրը՝ արտաքին, նախատեսված բոլոր եղանակային պայմանների համար: Գեներատորը պետք է լինի նոր (2024թ.), գործարանային փաթեթավորմամբ: Տեղադրումը, մոնտաժը և նախնական փորձարկումները պետք է իրականացվեն Մատակարարի կողմից: Մատակարարը պետք է կատարի մոնտաժի համար անհրաժեշտ մալուխների և այլ միջոցների գնահատում և ներառի աշխատանքների ծավալում: Գեներատորի տեղադրումը համարվում է ավարտված փորձարկման ավարտից հետո:

Փորձարկումից հետո Մատակարարը ներկայացնում է պաշտոնական նամակ գեներատորի շահագործման պատրաստ լինելու մասին, որից հետո սկսվում է երաշխիքային ժամկետը: Պատվիրատուին պետք է տրամադրվեն տեխնիկական բնութագրերը, շահագործման և տեղադրման հրահանգները, գործարանային գծագրերը և սխեմաները՝ հայերեն, ռուսերեն կամ անգլերեն լեզվով: Նաեւ պետք է տրամադրվի գործարանային երաշխիք և ISO 8528 և ISO 3046 ստանդարտներին համապատասխանության վկայականներ: 1. Հիմնական բնութագրեր Անվանում Ցուցանիշ Նոմինալ հզորություն 500 կՎտ Լարում 400/230 Վ (երեք փուլի փոխհոսանք) Հաճախականություն 50 Հց Հզորության գործակից (cos ϕ) 0.8 Ավտոմատ գործարկում Առկա է Գեներատորի տեսակ Սինխրոն, առանց խոզանակների Տեղադրման տեսակ Մոբիլ, կոնտեյներով ATS՝ ավտոմատ պահուստային միացում Առկա է Տեղադրման պայմանները Արտաքին Աղմուկի մակարդակ Մինչև ≤ 70 DBA 2. Շարժիչ Անվանում Ցուցանիշ Մխոցների քանակը ~ 6 (շարքով կամ V-աձև դասավորված) Աշխատանքային հզորության ծավալ Մինչև 15-25 լ Ներդաշնակման համակարգ Էլեկտրոնային Սառեցման համակարգ Հեղուկային Նոմինալ պտույտների արագություն 1500 պտ/րոպե Վառելիքի ծախս (75% բեռի դեպքում) $\sim 90-110$ լ/ժամ Վառելիքի տեսակ Դիզելային Ինքնավար աշխատանքի ժամանակ՝ 70% բեռի դեպքում $\sim$ մինչև 24 ժամ Ինքնավար աշխատանքի ժամանակ՝ 100% բեռի դեպքում $\sim$ մինչև 17 ժամ 3. Փոխհոսանքի սինխրոն

				<p>գեներատոր (Альтернатор (генератор переменного тока) Անվանում Ցուցանիշ Տեսակ Սինխրոն Մեկուսացման դաս H Պաշտպանության դաս IP23 կամ IP44 Լարման կարգավորում Ավտոմատ (AVR) Հաճախականության կայունություն $\pm 0.5\%$ 4. Կառավարման համակարգ Անվանում Ցուցանիշ վերահսկում Առկա է Ֆունկցիաներ Համաձայն միջազգային ստանդարտների Ինտերֆեյսներ RS485, USB, GSM, Modbus LCD Էկրան Առկա է 5. Անվտանգություն Պաշտպանություն`</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ավելաբեռնումից</li> <li>• Գերտաքացումից</li> <li>• Ցածր յուղի ճնշումից</li> <li>• Սառեցման հեղուկի բարձր ջերմաստիճանից Սարքավորում` • Հրդեհ մարիչներ • Հողանցում • Արտակարգ կանգեցում <p>6. Կոմպլեկտավորում</p> • 500 կՎտ գեներատոր • Կոնտեյներ • Կոնտրոլլեր • Միացման մալուխներ • Փաստաթղթեր (անձնագիր, հրահանգներ, սխեմաներ, ISO ստանդարտներին համապատասխանության փաստաթղթեր) • Տեխնիկական սպասարկման մատյան <p>7. Լրացուցիչ</p> • Սինխրոնացում այլ գեներատորների հետ • Չուգահեռ աշխատանք ապահովելու հնարավորություն` սինխրոնացման միջոցով • Բարձր տարողությամբ վառելիքի բաք • Մոբիլ օգտագործման համար պահանջվող անհրաժեշտ արքեսուարներ • Պահեստամասեր և տեխնիկական սպասարկման հավաքակազմ <p>8. Լրացուցիչ առանձնահատկություններ</p> • Բարձր խտությամբ վուլկանիկ բամբակով ձայնամեկուսացում • Պողպատե թափք` հակակոռոզիոն Էպօքսիդային ներկով • Ներկառուցված պողպատե բաք • Վառելիքի մակարդակի, յուղի ճնշման և ջրի
--	--	--	--	---

				ջերմաստիճանի սենսորներ • Կառավարման վահանակների տարբերակներ • Արտաքին վառելիքի բաքերի, պոմպերի և հեռահար մոնիթորինգի միացման հնարավորություն 9. Կապ և կառավարում Բոլոր նշված հնարավորությունները մատչելի են որպես տարբերակներ (□)՝ կախված կառավարման վահանակի տեսակից. • RS232 / RS485 • Modbus / Modbus TCP/IP • Ցանցային կապ (CCLAN) • GSM/GPRS մոդեմ • GPS դիրքորոշում • ՀԱՄ համակարգչի ծրագրային ապահովում • Հեռակառավարման էկրան • Հեռասիգնալ • J1939 միացում Մրցույթում մասնակցողը պարտավոր է ապահովել՝ Երաշխիքային պարտավորություններ՝ • Առնվազն 12 ամիս կամ 1500 մոթո-ժամ երաշխիք՝ շարժիչի և գեներատորի համար • Սպասարկման և վերանորոգման պայմաններ երաշխիքային ժամկետի ընթացքում • Պահեստամասերի արագ առաքում Տեխնիկական փաստաթղթեր ռուսերեն կամ անգլերեն լեզվով՝ • Գործարկման հրահանգներ, անձնագրեր, միացման սխեմաներ և տեխնիկական սպասարկում Շահագործման պայմաններ՝ • Սարքավորումը պետք է հարմարեցված լինի տվյալ տարածաշրջանի կլիմայական պայմաններին (ջերմաստիճան, խոնավություն, ծովի մակերևույթից բարձրություն)
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Эйдж Групп ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 47UZZ-ECXU7QF-25/30 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	марка	наименование производителя	технические характеристики
1				