

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԵՎ-ԱՐՏ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ-ն ՀՀ ՔԿ ԷԱՃԱՊՁԲ-ԴԳ-25/1 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	-	-	-	-	Դիզելային գեներատորային համակարգը պետք է լինի նախատեսված ապահովելու առնվազն 125 KVA / 100 KW աշխատանքային հզորություն: Գեներատորը պետք է գործի 50 Հց հաճախականությամբ և օգտագործի դիզելային վառելիք: Վառելիքի բաքի տարողունակությունը պետք է լինի առնվազն 18 լիտր: Վառելիքի ծախսը պետք է կազմի՝ 25.6 լ/ժ՝ 100% բեռնվածության դեպքում, 19.2 լ/ժ՝ 75% բեռնվածության դեպքում, 12.8 լ/ժ՝ 50% բեռնվածության դեպքում: Շարժիչը պետք է լինի

					1500 պտ/րոպե արագությամբ: Այն պետք է ունենա ուղիղ ներարկման համակարգ և սեղմման հարաբերակցություն՝ 16:1: Մխոցի հարվածը պետք է լինի 130 մմ, իսկ շարժիչի աշխատանքային ծավալը՝ 6.49 լիտր: Օդի ընդունումը պետք է իրականացվի տուրբոսարկիչի միջոցով՝ միջանկյալ սառեցմամբ: Սառեցման համակարգը պետք է լինի հեղուկ, 23 լիտր տարողունակությամբ: Շարժիչի կարգավորումը պետք է իրականացվի մեխանիկական եղանակով: Գեներատորի չափսերը չպետք է գերազանցեն՝ երկարությունը՝ 3150 մմ, լայնությունը՝ 1000մմ, բարձրությունը՝ 1700մմ, քաշը պետք է լինի առավելագույնը 1600 կգ: Գեներատորի կառավարման վահանակը պետք է լինի D-300 մոդելի կամ համարժեք: Այն պետք է ունենա հետևյալ գործառնությունները՝ վեբի վրա հիմնված վերահսկիչ, 128x64 գրաֆիկական LCD էկրան, հոսանքի և լարման ազդանշանների ձևի ցուցադրում, ներդաշնակության վերլուծություն, CANBUS-J1939 և MPU
--	--	--	--	--	--

					աջակցություն, կարգավորման հնարավորություն՝ USB, RS-232 և GPRS միջոցով, GSM և GPS միացման հնարավորություն, IP65 պաշտպանության աստիճան՝ լրացուցիչ միջադիրով: Շարժիչը պետք է ունենա 6 բալուն: Ռադիատորը պետք է լինի արևադարձային տիպի: Գեներատորը պետք է հագեցած լինի արդյունաբերական տիպի խլացուցիչով և պողպատե փոխհատուցիչով, ինչպես նաև ազատ մեկնարկային մարտկոցով և ջրային վառարանով: Պաշտպանության աստիճանը պետք է համապատասխանի IP21-23 չափանիշներին, իսկ մեկուսացման դասը՝ H: Սարքավորումը պետք է ունենա ավտոմատ լարման կարգավորիչ՝ $\pm 1\%$ ճշգրտությամբ: Լարումը պետք է լինի 400/230 Վ, շարժիչի պտույտների քանակը՝ 1500 պտ/րոպե, գեներատորը պետք է լինի 3 փուլի, $\cos \varphi = 0.8$: Գեներատորը պետք է ունենա հետևյալ հատուկ առանձնահատկությունները՝ ավտոմատ և ձեռքով կառավարման
--	--	--	--	--	--

					միավորներ, հեռակառավարման հնարավորություն, SMS և Էլեկտրոնային հաղորդագրությունների ուղարկում, վառելիքի ավտոմատ լիցքավորման համակարգ, հակավիբրացիոն սեպեր, փակվող դռներ և թափանցիկ դիտման պատուհան: Առաջադեմ անվտանգության համակարգ՝ ծանրաբեռնվածությունից, հակադարձ հզորությունից, լարման անհավասարակշռությունից պաշտպանություն Գեներատորային համակարգի հետ միասին պետք է մատակարարվեն հետևյալ լրացուցիչ պարագաները՝ ԱՎԲԳ մալուխ՝ 4×120 մմ², 40 մետր, ՎՎԳ մալուխ՝ 7×2.5 մմ², 36 մետր, ծայրակալներ՝ 120 մմ², 30 հատ, ATS՝ 400A, 1 հատ, կապիչներ՝ 2.5 սմ, 40 հատ: Մատակարարը պարտավոր է՝ իրականացնել սարքավորման մատակարարումը, բեռնաթափումը, տեղադրումը և ներդաշնակեցումը գործող Էլեկտրամատակարարման ցանցին և անհրաժեշտության դեպքում ուսուցումը: Ապրանքի համար պետք է տրվի առնվազն 365
--	--	--	--	--	--

					օրացույցային օր երաշխիք: Ապրանքը պետք է լինի նոր և չօգտագործված:
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

СЕВ-АРТ ГРУП ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԲԿ ԷԱՃԱՊՁԲ-ԴԳ-25/1 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					