

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԱՆԻ ՄԱՐԱԼԻԿ» ՍՊԸ-ն ՇՄԱՆՀ-ԷԱՃԱԴՁԲ-25/17 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	հեղուկ պրոպան գազ	հեղուկ պրոպան գազ	ԱՆԻ Մարալիկ Սպը	Հեղուկ 60% պրոպան և 40% բութան խարնուրդով գազ, որը օգտագործվելու է հակակարկտային կայաների համար: Հիմնական բաղադրիչը 60% պրոպան և 40% բութան գազերի խարնուրդ: 1. Հեղուկ գազում ջրի գոլորշիների խտությունը 32մգ/խմ-ից ոչ ավել 2. Ծծմբաջրածնի և այլ լուծելի սուլֆիդները 23մգ/խմ ոչ ավել 3. Թթվածինը 1տոկոսից ոչ ավել 4. Ածխաթթու գազը 4 տոկոսից ոչ ավել 5. Ջրածինը 1 տոկոսից ոչ ավել: ГОСТ Р52087-2018: Մատակարարումը իրականացվում է կտրոնային: Կտրոնները ընկերության կողմից սեփական միջոցներով տեղափոխել: Սպասարկման կետերի առկայությունը Մարալիկ քաղաքի տարածքում կամ 1կմ հեռավորությամբ պարտադիր է:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО АНИ МАРАЛИК в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 300012-ЕУХУП2Р-25/17 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
1				Сжиженный газ со смесью 60% пропана и 40% бутана, который будет использоваться для противогорадовых станций. Основным компонентом является смесь газов 60% пропана и 40% бутана. 1. Плотность водяного пара в сжиженном газе не более 32 мг/см2. Сероводород и другие растворимые сульфиды не более 23 мг/см3. Кислород не более 1 процента. 4. Углекислый газ не более 4 процентов. 5. Водород не более 1 процента. ГОСТ Р52087-2018. Поставка осуществляется по талонам. Компания вывозит талоны собственным транспортом. Наличие сервисных пунктов на территории города Маралик или в радиусе 1 км от него обязательно.