

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ամագոն Իմպորտ ՍՊԸ-ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-107/25 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Спецавтоматика ИП 212-5 ИПА	ИП 212-5 ИПА	ЗАО ПО "Спецавтоматика"	Ազդասարք հրեղեհային, ծխային ասպիրացիոն: Աշխատանքի սկզբունքը հիմնված է՝ պահպանվող օբյեկտից գազաօդային նյութի հավաքման և հարաբերակցական անալիզի (ածխածնի երկօքսիդի, ջերմաստիճանի, գազաօդային նյութի օպտիկական խտության) ենթարկմամբ և հետևյալ ելքային ազդանշանների ձևավորմամբ՝ «Հրդեհ1», «Հերթապահ ռեժիմ», «Հրդեհ2», «Թողարկման կանգ», «Թողարկում», «Անսարքություն»: Սնուցման լարումը՝ հաստատուն 19-60Վ, սնուցման հոսանքը՝ 24Վ սնուցման դեպքում, ասպիրատորի 1-ին արագությամբ ոչ ավել քան 190մԱ, ասպիրատորի 2-րդ արագությամբ ոչ ավել քան 260մԱ, ասպիրատորի թողարկման ժամանակ մինչև 600մԱ: Շլեյֆի մուտքային դիմադրությունը 40-60կՕհմ, մեկ կամ երկու Էլեկտրակառավարմամբ գնդաձև փականների

				կառավարման հնարավորություն: RS-485 մուտքը գալվանապես մեկուսացված է, գազաօդային նյութի օպտիկական խտությունը՝ 0,00001-ից 0,09 դԲ/մ: Ֆիզիկական չափերը ոչ ավել քան 280×300×130մմ, ազդասարքի անվտանգությունը համապատասխանում է ГОСТ Р МЭК 60065-2002-ին կամ համարժեքը: Էլեկտրամագնիսական խանգարումների ազդման կայունությունը ոչ պակաս քան 2, համաձայն ГОСТ 34698-2020-ի կամ համարժեքը: Ազդասարքը կատարում է խողովակաշարի համակարգի փչահարում: Ազդասարքն իր հետ պետք է ունենա՝ 1. Անցքերի համար նախատեսված հարմարանք նվազագույնը 60 հատ, 2. Հավաքող անցքի ֆիլտր նվազագույն 4 հատ, 3. Կոնդենսատի թողման համար սարքվածք նվազագույնը 4 հատ, 4. Մետաղապլաստե խողովակ՝ 25մմ տրամագծով՝ 400 մետր (մեկ կտորի երկարությունը նվազագույն 100մ):
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Амазон Импорт ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2024-107/25 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Спецавтоматика ИП 212-5 ИПА	ИП 212-5 ИПА	ЗАО ПО "Спецавтоматика"	Извещатель пожарный, дымовой аспирационный. Принцип действия основан на отборе газа и воздуха с охраняемого объекта, корреляционном анализе (концентрация углекислого газа, температура, оптическая плотность газа и воздуха) и формировании выходных сигналов: «Пожар1», «Дежурный режим», «Пожар2», «Стоп выпуска», «Выпуск», «Неисправность». Напряжение питания: постоянное 19-60 В, ток потребления: при питании 24 В на 1-й скорости аспиратора не более 190 мА, на 2-й скорости аспиратора не более 260 мА, в момент выпуска аспиратора до 600 мА. Входное сопротивление шлейфа 40-60 кОм, возможность управления одним или двумя электроуправляемыми шаровыми кранами. Вход RS-485 гальванически развязан, оптическая плотность

				газовоздушной среды от 0,00001 до 0,09 дБ/м. Габариты извещателя не более 280×300×130 мм, уровень безопасности извещателя соответствует ГОСТ Р МЭК 60065-2002 или аналогичному. Устойчивость к электромагнитным помехам не менее 2 по ГОСТ 34698-2020 или аналогичному. Извещатель осуществляет продувку трубопроводной системы. Комплектация извещателя: 1. Устройства для скважин – не менее 60 шт., 2. Фильтры для сборной скважины – не менее 4 шт., 3. Устройства для отвода конденсата – не менее 4 шт., 4. Металлопластиковая труба диаметром 25 мм, длиной 400 метров (длина одной трубы – не менее 100 м).
--	--	--	--	--