

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՐՄԱ ԼԱՅԹ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԼՄՍՀ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-25/21 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	A/L	Arma Light	Zhinsghan Manufactory	Հոսանքի լարումը /V/ - AC85-265 Ցանցի հաճախականությունը/HZ/-50-60 Սպառվող իզոթությունը /W/ - 60 վատ Լուսային հոսք /Lm/- 8400 յումեն Հզորության գործակից/Pf/ »0.98 Գունահաղորդման ինդեքս/Ra/ - »80 Գունային ջերմաստիճան/ K/ - 5000 Լուսադիողների քանակը-55-60 հատ Ձերմադիմացկունություն C - 50_+50 Լույսի ճառագայթի անկյուն - 120 Շրջակա միջավայրի ներգործությունից պաշտպանվածության աստիճան - IP 67 Աշխատանքային ժամ - 50 000 Չափսերը սմ/- 40*16*8 Քաշ: /kg/ - 1-կգ Լուսատուն պետք է բաղկացած լինի առանձին մատրիցայից և առանձին դրայվերից Դրայվերի պարամետրեր 60 վատ, չափս-110/35/25մմ INPUT-85-265 վոլտ. OUTPUT-1.8 Ամպեր, 60-120 վոլտ Ta-45 C, Tc-70C,ոչ պակաս- IP65 Դրայվերը պետք է

				ունենա հատուկ պաշտպանիչ մեկուսիչ շերտ(ոչ պլաստիկ) Փաթեթավորված ,Նոր, Շահագործման Ձեռնարկով(անձնագիր) Երաշխիքային ժամկետ/տարի/ 2 Հետերաշխիքային սպասարկում/տարի/ - 1 Երաշխիքային ժամկետի ընթացքում խափանված լուսատուները երեք օրվա ընթացքում մատակարարի միջոցներով պետք է ապամոնտաժվի և փոխարինվի նորով Մատակարարը պետք է ապահովի լուսատուների պահեստամասերը`լուսատուների հետերաշխիքային նշված 2 տարիների համար Կից ներկայացնել լուստանուների սերտիֆիկատը համապատասխան նշված բնութագրի Լուսատուները պետք է անցնեն լաբորատոր փորձաքննություն անկախ փորձագիտական լաբորատորիայում:Ապրանքի տեղափոխումը մատակարարի կողմից
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЩРЩЩ ЩЩЩЩ УУУ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом << LUU<-EUX-UUQR-25/21 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3				