

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՕԱԶԻՍ ԿՈՄՊՅՈՒՏԵՐ ՍՊԸ-ն ՄՄԱՌԿ-ԷԱՃԱԴՁԲ-2025/134 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
9	Dahua	Dahua	Dua DH- PFM350-900-A	Zhejiang Dahua Technology CO.,LTD.	Անխափան սնուցման սարքը (UPS) պետք է լինի ինդուկտիվ և թվային կառավարման համակարգով՝ նախատեսված տեսահսկման, վիդեո գրանցման սարքերի, սերվերների և այլ կարևոր Էլեկտրական սարքերի անխափան աշխատանքի ապահովման համար: UPS-ը պետք է ապահովի կայուն և բարձր որակի լարման ելք՝ պաշտպանելով գերլարումից, ներածարարման կտրուկ տատանումներից, հոսանքի կորուստից և կարճ միացումներից: Սարքը պետք է ունենա ստանդարտ լարումը 220 Վ AC,

					հաճախականությունը՝ 50/60 Հց, և ելքային լարումը պետք է պահպանվի կայուն $\pm 10\%$ տիրույթում՝ առանց որակական փոփոխությունների: Մաքուր sine wave (True Sine Wave) ելքային լարումը պետք է ապահովի բոլոր բարձրարժեք սպառիչների անվտանգ և անխափան աշխատանք: UPS-ը պետք է ունենա 350 Վտ անվանական հզորություն և 900 Վտ հզորության առավելագույն թողունակություն, ապահովելով անխափան սնուցում միջին չափի վիդեո համակարգերի, NVR սարքերի և մոնիտորների համար: Սարքը պետք է ապահովի բեռի անխափան աշխատանքի ժամանակ առնվազն 10-15 րոպե այն ժամանակ, երբ արտաքին ցանցի լարումը հասնի զրոյի: UPS-ը պետք է ունենա ներկառուցված լիթիումային կամ վահանակային Ni-MH մարտկոց՝ առնվազն 12 Վ, 9 Ա/ժ տարողությամբ, որն ապահովում է երկար սպասարկման ժամկետ և բարձր հուսալիություն: Սարքը պետք է ունենա մի շարք պաշտպանական ֆունկցիաներ, այդ
--	--	--	--	--	--

					թվում՝ գերլարում, կարճ միացում, անցանկալի լարումների պաշտպանության, ջերմաստիճանի վերահսկման և գերբեռնվածության կառավարման հնարավորություն: UPS-ը պետք է կարողանա անխափան անցում (Automatic Transfer) արտաքին ցանցից մարտկոցային էներգիայի վրա՝ ընդամենը 2-6 ms Ժամանակահատվածում, առանց միավորը անջատելու: Սարքը պետք է ունենա կառավարման և դիտարկման ինտերֆեյս՝ LED ցուցիչներով կամ LCD էկրանով, որը ցույց է տալիս լարման մակարդակը, մարտկոցի հզորությունը, բեռի վիճակը և հնարավոր սխալները: UPS-ը պետք է աշխատի 0°C-ից մինչև +40°C միջավայրում և պահպանի լիարժեք կատարողականություն 0-90% հարաբերական խոնավության պայմաններում, առանց կոնդենսացիայի: Պատյանը պետք է լինի ամուր մետաղական կամ բարձր ամրության պլաստմասե՝ պաշտպանված ցրտից, ջերմաստիճանի տատանումներից և
--	--	--	--	--	--

					արտաքին ազդեցություններից: UPS-ը պետք է համապատասխանի CE, FCC, RoHS և IEC միջազգային ստանդարտներին: Երաշխիքային ժամկետ՝ առնվազն 1 տարի: Տեղադրումը և գործարկումը պետք է իրականացվի մատակարարի կողմից:
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Оазис Компьютер ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом УУЦПЧ-ЕЦДЦПДР-2025/134
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
9					