

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեզամարթ ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/12-1-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	TR3106A,elips	NORMACOM LLC	Հրդեհի ազդանշանման, տարհանման ու վթարային լուսավորության համակարգ ԵՊԲՀ Անատոմիական մասնաշենքի «Լանցետ» ծրագրի տարածք: 1. գլխավոր կառավարման համակարգ հասցեային՝ 1 հատ, 2. վերահսկման ստեղծաշար հասցեային՝ 1 հատ, 3. ծխի կոմբո տվիչ հասցեային՝ 20 հատ, 4. ելքի լուսանշան՝ 4 հատ, 5. վթարային լուսավորության լամպ մարտկոցով՝ 15 հատ, 6. վթարային լուսավորության մոնտաժման հաղորդալար՝ 60 մ, 7. ձեռքի հասցեային ազդասարք՝ 3 հատ, 8. ազդանշանի ուժեղացուցիչ՝ 1 հատ, 9. համակարգիչ՝ 1 լրակազմ: Համակարգը պետք է բաղկացած լինի՝ Գլխավոր կառավարման համակարգ հասցեային: Գույն՝ սպիտակ կամ բաց մոխրագույն / սև կամ մուգ մոխրագույն: Երեք կապի ալիքների առկայություն՝ լարային Ethernet և երկու SIM քարտ: Կենտրոնական միավորի միացման կարգավիճակի ցուցման առկայություն: Կենտրոնական ստորաբաժանումների միջև տվյալների փոխանցման գործառնություն: Տեղեկացումներ push ծանուցումների, SMS-ի և հեռախոսազանգի միջոցով: Արտաքին չափեր՝ 163

× 163 × 36 մմ, + / - 2 %: Աշխատանքի հաճախականությունը՝ 868.7-869.2 Հց: Պարտադիր է, որ համակարգն ունենա անվտանգության ընկերության կառավարման վահանակին միացնելու հնարավորություն (այդ թվում 911-ին): Համակարգի հեռակա կարգավորման և կառավարման հնարավորություն: Համակարգին միացվող սարքերի քանակը՝ ոչ պակաս 80-ից: Մոնիթորինգի արձանագրություններ (протокол)՝ SIA (DC-09), SurGard (Contact ID), ADEMCO 685: Ներկառուցված մարտկոց՝ նվազագույնը 43800 ժամ անընդմեջ աշխատելու հնարավորությամբ, ինչը պետք է ամրագրված լինի առանձին գործարանային երաշխիքով: Ռադիոազդանշանի հեռավորությունը՝ ոչ պակաս քան 1500 մետր: Ռադիոհաղորդակցության արձանագրություն՝ երկկողմանի, անվտանգ: Առանձին անվտանգության խմբերի առավելագույն քանակը՝ 5-ից ոչ պակաս: Միացված օգտատերերի առավելագույն թիվը՝ ոչ պակաս 40-ից: Օգտատերերի համար առանձին անվտանգության խմբերի մուտքի իրավունքները կարգավորելու ունակություն: Առնվազն երեք ռադիոազդանշանի կրկնիչ միացնելու հնարավորություն: Ահագանգման լուսանկարչական բացահայտման և հաստատման սարքերի հետ աշխատելու ունակությունը պարտադիր է, 640 × 480 պիքսել: Անվտանգության ժամանակացույցի ստեղծման գործառույթի աջակցությունը պարտադիր է: Հնարավորություն տեսահսկման ինտեգրմանը նույն հավելվածով աշխատելու կարողությամբ: Ազդանշանի խցանման փորձի տազնապային իրազեկման հնարավորություն, սարքը վնասելու դեպքում՝ (իրանը բացելու, պոկելու) իրազեկում օգտատիրոջը և անհրաժեշտ ստորաբաժանումներին: Էլեկտրամատակարարում. 220 Վ: Էլեկտրաէներգիայի անջատման դեպքում ինքնուրույն աշխատելու պարտադիր հնարավորություն: Հնարավոր է աշխատել -10°C-ից մինչև +40°C ջերմաստիճանային միջակայքում: Մինչև 75 % խոնավության պայմաններում աշխատելու հնարավորություն, պարտադիր տեղադրում և կարգաբերում, հրահանգների, տեխնիկական ուղեցույցի պարտադիր առկայություն: EN IEC 62368-1:2020+A11:2020, EN 50131-1:2006 / A1:2009 /

A2:2017 համապատասխանության սերտիֆիկատների առկայություն:

Վերահսկման ստեղծաշար հասցեային: Գույնը՝ սպիտակ կամ բաց մոխրագույն / սև կամ մուգ մոխրագույն: Միացման տեսակը՝ անլար: Կողի ընտրության դեմ պաշտպանության առկայություն: Հնարավորություն կառավարելու առնվազն 5 անվտանգության խմբեր: Համակարգի մասնակի զինման հնարավորություն: Յուրաքանչյուր օգտատիրոջ հաշվի համար առանձին գաղտնաբառ սահմանելու հնարավորություն: Օգտատերերի համար պարտադիր կոդ սահմանելու հնարավորություն: Չարթուցիչի ֆունկցիայի առկայություն: Անվտանգության կարգավիճակների նշում, մասնավորապես՝ «օբյեկտն անվտանգության տակ է», «օբյեկտն անվտանգության տակ չէ», «օբյեկտն անվտանգության տակ է «պարագիծ» ռեժիմում», «համակարգի խափանումներ»: Ռադիոկապի հեռավորությունը բաց տարածքում՝ անվտանգության համակարգի կենտրոնական սարքից ոչ պակաս, քան 1500 մետր է (խոչընդոտների և միջամտության բացակայության դեպքում): Արտաքին չափեր՝ 150 x 103 x 14 մմ, (+ /- 2 %): Ռադիոհաղորդակցության արձանագրություն՝ երկկողմանի, պաշտպանված: Աշխատանքի հաճախականությունը՝ 868.7-869.2 Հց: Հնարավոր է աշխատել -10°C-ից մինչև +40°C ջերմաստիճանային միջակայքում: Մինչև 75 % խոնավության պայմաններում աշխատելու հնարավորություն: Պարտադիր է տեղադրման հավաքածուի և հրահանգների առկայությունը: EN 301 489-1 V2.2.3, EN 301 489-3 V2.1.1, EN 62368-1:2014+A11:2017

համապատասխանության սերտիֆիկատների առկայություն: Ծխի կոմբո տվիչ հասցեային: Գույնը՝ սպիտակ կամ բաց մոխրագույն / սև կամ մուգ մոխրագույն: Միացման տեսակը՝ անլար: Չգայական տարր՝ ֆոտոէլեկտրական սենսոր, ջերմազույգ: Արտաքին չափեր՝ 124 x 124 x 45 մմ (+ /- 2 %): Ներկառուցված բարձրախոս տազնապ ձայնային ազդանշան տալու համար: Տեղային հրդեհի դեպքում նախազգուշացնող ազդանշանն ամբողջ օբյեկտում տարածելու հնարավորություն: Ներկառուցված մարտկոց նվազագույնը 43800 ժամ անընդմեջ աշխատելու

հնարավորությամբ, ինչը պետք է ամրագրված լինի առանձին գործարանային երաշխիքով: Սարքի կարգավիճակը տեղում և հեռակա ստուգելու ունակություն: Պահեստային էլեկտրամատակարարման առկայություն: Ռադիոկապի հեռավորությունը բաց տարածքում՝ անվտանգության համակարգի կենտրոնական սարքից ոչ պակաս, քան 1000 մետր: Ռադիոհաղորդակցության արձանագրություն՝ երկկողմանի պաշտպանված: Աշխատանքի հաճախականությունը՝ 868.7-869.2 Հց: Ազդանշանի արձակման և ուղարկման հնարավորություն համակարգին՝ տվիչի իրանը բացելու, մակերեսից պոկելու պարագայում: 0°C-ից մինչև +50°C ջերմաստիճանային տիրույթում աշխատելու հնարավորություն: Մինչև 80 % խոնավության պայմաններում աշխատելու հնարավորություն: Պարտադիր է տեղադրման հավաքածուի և հրահանգների առկայությունը: EN 14604:2005/AC:2008, EN IEC 63000:2018, համապատասխանության սերտիֆիկատների առկայություն: Ելքի լուսանշան: Լուսային ելքի ազդանշան՝ 12 Վ, 866.0-866.5 MHz-ով աշխատող ռելեով միանալու հնարավորությամբ: Վթարային լուսավորության լամպ մարտկոցով: Լարումը՝ 220-240 Վ, մարտկոցով գործելու ժամանակը՝ 5-10 ժամ, հզորությունը՝ 60 SMP LED: Վթարային լուսավորության մոնտաժման հաղորդակար: 2x1.5 տրամագծով, միջուկը՝ պղինձ, արտաքին շերտը՝ ՌBX: Ձեռքի հասցեային ազդասարք: «Գույնը՝ կարմիր: Միացման տեսակը՝ անլար: Բացելու և պոկելու համար նախատեսված պաշտպանիչի առկայություն: Պաշտպանիչ ծածկույթի առկայություն պատահական սեղմումը կանխելու համար: Լույսի վիճակի ցուցիչի առկայություն: Ռադիոկապի հեռավորությունը բաց տարածքում՝ անվտանգության համակարգի կենտրոնական սարքից ոչ պակաս, քան 1500 մետր (խոչընդոտների և միջամտության բացակայության դեպքում): Ռադիոհաղորդակցության արձանագրություն՝ երկկողմանի, պաշտպանված: Աշխատանքի հաճախականությունը՝ 868.7-869.2 Հց: 0°C-ից մինչև +50°C ջերմաստիճանային տիրույթում աշխատելու հնարավորություն: Մինչև 75%

ООО «Мегама			խոնավության պայմաններում աշխատելու հնարավորություն: Արտաքին չափեր՝ 102 × 104 × 39 մմ, (+ /- 2 %): Մոնտաժման հավաքածուի, դետեկտորը վերականգնելու բանալու և հրահանգների առկայությունը պարտադիր է: Ներկառուցված մարտկոց նվազագույնը 43800 ժամ անընդմեջ աշխատելու հնարավորությամբ, ինչը պետք է ամրագրված լինի գործարանային երաշխիքով: EN IEC 62368-1:2020+A11:2020, EN 54-11:2001, EN 54-11:2001 +A1:2005 համապատասխանության սերտիֆիկատների առկայություն: Ազդանշանի ուժեղացուցիչ: Գույնը՝ սպիտակ կամ բաց մոխրագույն/սև կամ մուգ մոխրագույն: Միացման տեսակը՝ անլար և լարով: Ուսումնասիրե՛ք հեռավորությունը բաց տարածքում՝ անվտանգության համակարգի կենտրոնական սարքից ոչ պակաս, քան 1500 մետր (խոչընդոտների և միջամտության բացակայության դեպքում): ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара представляет полное описание предлагаемого им товара.
Номер лота	марка	наименование производителя	Предлагаемый товар Технические характеристики
2			Դադիրհաղորդակցության արձանագրություն՝ երկկողմանի պաշտպանված:
			Աշխատանքի հաճախականությունը՝ 868.7-869.2 ՀՀ: Աջակցություն ինքնավար տեղական շահագործմանը՝ կրկնիչի միջոցով կառավարման վահանակով աշխատող սարքերով: Էլեկտրամատակարարում. 220 Վ: Ներկառուցված մարտկոց՝ նվազագույնը 43800 ժամ անընդմեջ աշխատելու հնարավորությամբ, ինչը պետք է ամրագրված լինի գործարանային երաշխիքով: Բացելու և պոկելու համար նախատեսված պաշտպանիչի առկայություն: Հնարավոր է աշխատել -10°C-ից մինչև +40°C ջերմաստիճանային միջակայքում: Մինչև 75 % խոնավության պայմաններում աշխատելու հնարավորություն: Պարտադիր է տեղադրման հավաքածուի և հրահանգների առկայությունը: EN 50131-6:2017 / A1:2021, EN 301 489-1 V2.2.3, EN 301 489-3 V2.1.1 համապատասխանության սերտիֆիկատների առկայություն: Համակարգիչ i5 12 և ավել սերունդ, RAM 32 GB և ավել, SSD 500 GB և ավել: Մոնիտոր 22 դույմ և ավել: Լրակազմում նաև համապատասխան մկնիկ, ստեղնաշար ու բարձրախոս: Բոլոր նշված բաղկացուցիչ ապրանքատեսակները պետք է մատակարարվեն,

		տեղադրվեն, մոնտաժվեն և կարգաբերվեն որպես մեկ միասնական ազդանշային համակարգ: Մոնտաժային, տեղադրման աշխատանքները ոչ մի կերպ չպետք է խանգարեն օբյեկտների բնականոն աշխատանքին՝ պահպանելով սանիտարահիգիենիկ բոլոր նորմերը: Առաստաղի բարձրությունները կազմում են 2,4 - 4,5 մետր՝ կախված մասնաշենքից և մասնաշենքի կոնկրետ նշանակության հատվածներից: Աշխատանքները պետք է իրականացվեն այնպես, որ պահպանվի մինչև տեղադրման պահը ունեցած շենք/շինության արտաքին տեսքը: Աշխատանքների արդյունքում շենքի վնասվածքների, արտաքին միջամտությունների համար ամբողջական պատասխանատվություն է կրում մատակարար կազմակերպությունը, որը վնասը պատճառելուց տասնօրյա ժամկետում պետք է վերացնի պատճառված վնասը: Աշխատանքների կատարման օրական գրաֆիկը պետք է նախապես համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Աշխատանքները իրականացնել ըստ շինարարական նորմերի: Տեղադրված տվիչները պետք է անվանվեն պատվիրատուի պահանջի համաձայն: Աշխատանքների ավարտից հետո ընդունում-հանձնման հետ մեկտեղ մատակարար կազմակերպությունը պատվիրատուին է ներկայացնում համակարգի ներդրման նախագիծը : Մատակարար կազմակերպությունը պետք է ունենա ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի կողմից տրված շինարարության իրականացման լիցենզիա 1-ին կամ 2-րդ դաս, համապատասխան ներդիրով՝ կապի համակարգեր (հեռահաղորդակցության և ազդանշանային համակարգեր, հաղորդակներ, ընդունիչներ, անտենաներ, ուժեղարարներ): Ապահովել շինարարության ժամանակ օգտագործվող շինարարական նյութերի որակը հաստատող փաստաթղթեր (տեխնիկական անձնագրեր և այլ) և դրանց համապատասխանությունը ստանդարտներին, տեխնիկական ու այլ նորմատիվային պահանջներին: Ընդհանուր համակարգի համար երաշխիքային ժամկետ՝ առնվազն 3 տարի: Ապրանքը, գույքն ու սարքավորումները՝ նոր են և չօգտագործված:
--	--	--

