

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Հպարտ Քաղաքացի ՍՊԸ-ն ԴԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/26 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
8	Անխափան սնուցման աղբյուրներ (UPS) Ընդհանուր տեխնիկական տվյալներ • Տեխնոլոգիա՝ առնվազն Line-Interactive, • Օգտագործման լարումը (Input)՝ 170 Վ – 280 Վ, • Ելքային լարումը (Output)՝ առնվազն 230 Վ, • Ելքային հաճախականությունը՝ 50/60 Հց ± 5 Հց, Ելքային հզորությունը՝ • Վոլտ-ամպեր (VA)՝ առնվազն 1000 ՎԱ, • Վատտ (Watt)՝ առնվազն 600 Վտ, • Անցման ժամանակ (Transfer time)՝ 6 մվ-ից 10 մվ, Մարտկոց • Լարում՝ առնվազն 12 Վ, • Հզորությունը՝ առնվազն 9 Ա/Ժ, • Վերալիցքավորման ժամանակը՝ առնվազն 8 ժամ՝ առնվազն 90%-անոց լիցքավորման համար, Ելքային միացումներ • Ելքային վարդակների քանակը՝ առնվազն 4 հատ, • Տեսակը՝ Schuko (CEE 7/3)՝ պետք է հարմար լինի եվրոպական ստանդարտի վարդակների համար, • Մալուխի երկարություն՝ առնվազն 1.5 մետր, Կառուցվածք և Չափսեր Չափսերը (ՄՄ)՝ • Բարձրություն՝ առավելագույնը 180 մմ, • Լայնություն՝ առավելագույնը 220 մմ, • Խորություն՝ առավելագույնը 330 մմ, • Ձայնի մակարդակ՝ առավելագույնը 40 ԴԲ, Առանձնահատկություններ • Ավտոմատ լարման կարգավորում (AVR), Տեղեկացնող ազդանշաններ՝ • Լեդ ցուցիչներ՝ սնուցման վիճակի համար, • Ձայնային ազդանշաններ՝ մարտկոցի աշխատանք, ցածր լիցքավորում, բեռնվածության գերազանցում, Սերտիֆիկատներ և Համապատասխանություն՝ • CE (Conformité Européenne)՝ ԵՄ անվտանգության և Էկոլոգիական պահանջների համապատասխանություն, • RoHS (Restriction of Hazardous Substances)՝ Վնասակար նյութերի սահմանափակում, • REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals)՝ Թիմիական նյութերի վերահսկողություն, • EN/IEC ստանդարտներ՝ Համապատասխանում է EN62040 UPS ստանդարտներին, Փաթեթում ներառված պետք է լինի սարքը՝ տեղադրված մարտկոցով:

Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Ապրանքների տեղափոխումն ու բեռնաթափումը Գնորդի պահեստ իրականացնում է Վաճառողը՝ իր միջոցների հաշվին: Ապրանքների համար երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Դատական դեպարտամենտի կողմից ապրանքներն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված առնվազն 1 տարի: Պայմանագրի կատարման փուլում Վաճառողը Գնորդին պետք է ներկայացնի ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ: Պայմանագրի կատարման փուլում Վաճառողը Գնորդին պետք է ներկայացնի ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից տեղեկատվություն՝ ՀՀ տարածքում արտոնագրված սերվիս-կենտրոնի առկայության և դրա տվյալների վերաբերյալ:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Гордый Гражданин ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԴԴ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/26 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
8	Անխափան սնուցման աղբյուրներ (UPS) Ընդհանուր տեխնիկական տվյալներ • Տեխնոլոգիա՝ առնվազն Line-Interactive, • Օգտագործման լարումը (Input)՝ 170 Վ – 280 Վ, • Ելքային լարումը (Output)՝ առնվազն 230 Վ, • Ելքային հաճախականությունը՝ 50/60 Հց ± 5 Հց, Ելքային հզորությունը՝ • Վոլտ-ամպեր (VA)՝ առնվազն 1000 ՎԱ, • Վատտ (Watt)՝ առնվազն 600 Վտ, • Անցման ժամանակ (Transfer time)՝ 6 մվ-ից 10 մվ, Մարտկոց • Լարում՝ առնվազն 12 Վ, • Հզորությունը՝ առնվազն 9 Ա/Ժ, • Վերալիցքավորման ժամանակը՝ առնվազն 8 ժամ առնվազն 90%-անոց լիցքավորման համար, Ելքային միացումներ • Ելքային վարդակների քանակը՝ առնվազն 4 հատ, • Տեսակը՝ Schuko (CEE 7/3)՝ պետք է հարմար լինի եվրոպական ստանդարտի վարդակների համար, • Մալուխի երկարություն՝ առնվազն 1.5 մետր, Կառուցվածք և Չափսեր Չափսերը (ՄՄ)՝ • Բարձրություն՝ առավելագույնը 180 մմ, • Լայնություն՝ առավելագույնը 220 մմ, • Խորություն՝ առավելագույնը 330 մմ, • Ձայնի մակարդակ՝ առավելագույնը 40 ԴԲ, Առանձնահատկություններ • Ավտոմատ լարման կարգավորում (AVR), Տեղեկացնող ազդանշաններ՝ • Լեդ ցուցիչներ՝ սնուցման վիճակի համար, • Ձայնային ազդանշաններ՝ մարտկոցի աշխատանք, ցածր լիցքավորում, բեռնվածության գերազանցում, Սերտիֆիկատներ և Համապատասխանություն՝ • CE (Conformité Européenne)՝ ԵՄ անվտանգության և Էկոլոգիական պահանջների համապատասխանություն, • RoHS (Restriction of Hazardous Substances)՝ Վնասակար նյութերի սահմանափակում, • REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals)՝ Զիմիական նյութերի վերահսկողություն, • EN/IEC ստանդարտներ՝ Համապատասխանում է EN62040 UPS ստանդարտներին, Փաթեթում ներառված պետք է լինի սարքը՝ տեղադրված մարտկոցով:

Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Ապրանքների տեղափոխումն ու բեռնաթափումը Գնորդի պահեստ իրականացնում է Վաճառողը՝ իր միջոցների հաշվին: Ապրանքների համար երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Դատական դեպարտամենտի կողմից ապրանքներն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված առնվազն 1 տարի: Պայմանագրի կատարման փուլում Վաճառողը Գնորդին պետք է ներկայացնի ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ: Պայմանագրի կատարման փուլում Վաճառողը Գնորդին պետք է ներկայացնի ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից տեղեկատվություն՝ ՀՀ տարածքում արտոնագրված սերվիս-կենտրոնի առկայության և դրա տվյալների վերաբերյալ: