ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՅԹԻ ԷԼԵԿՏՐՈՍՈՖԹ ՍՊԸ-ն ՆՍԾՏԻԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/11 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	BERG	BERG	BERG	BERG	օդորակիչը նախատեսված է 31–40 մ² մակերես ունեցող տարածքների սպասարկման համար: Սարքը պետք է լինի ինվերտորային տիպի և աշխատի տաքացման և սառեցման ռեժիմներով: Հզորությունը պետք է լինի 12000 BTU, սառեցման հզորությունը՝ 3.51 կՎտ, իսկ ջեռուցման հզորությունը՝ 3.8 կՎտ: Ջեռուցման ռեժիմում նվազագույն արտաքին ջերմաստիճանը պետք է լինի -15°C: Ներքին բլոկի չափսերը պետք է լինեն 30.6 x 82 x 19.5 սմ, իսկ արտաքին բլոկի չափսերը՝ 54.9 x 79.5 x 30.5 սմ: Սառեցնող գազի

					տեսակը պետք է լինի R32: Օդորակիչի տեղափոխումը, տեղադրումը և գործարկումը պետք է իրականացվի մատակարարի կողմից: Մատակարարը պարտավոր է նաև իրականացնել առկա հին օդորակիչի ապամոնտաժումը: Սարքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և առնվազն 1 տարվա երաշխիքով:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

АЙТИ ЭЛЕКТРОСОФТ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՆՍԾՏԻԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/11 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	BERG	BERG	BERG	BERG	օդորակիչը նախատեսված է 31–40 մ² մակերես ունեցող տարածքների սպասարկման համար: Սարքը պետք է լինի ինվերտորային տիպի և աշխատի տաքացման և սառեցման ռեժիմներով: Հզորությունը պետք է լինի 12000 BTU, սառեցման հզորությունը՝ 3.51 կՎտ, իսկ ջեռուցման հզորությունը՝ 3.8 կՎտ: Ջեռուցման ռեժիմում նվազագույն արտաքին ջերմաստիճանը պետք է լինի -15°C: Ներքին բլոկի չափսերը պետք է լինեն 30.6 x 82 x 19.5 սմ, իսկ արտաքին բլոկի չափսերը՝ 54.9 x 79.5 x 30.5 սմ: Սառեցնող գազի

					տեսակը պետք է լինի R32: Օդորակիչի տեղափոխումը, տեղադրումը և գործարկումը պետք է իրականացվի մատակարարի կողմից: Մատակարարը պարտավոր է նաև իրականացնել առկա հին օդորակիչի ապամոնտաժումը: Սարքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և առնվազն 1 տարվա երաշխիքով: