ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Սաֆ Թիմ ՍՊԸ-ն ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/013 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
3	Կրակմարիչ ԿՓ-50կգ (ՕՊ-50) Նախատեսված է A, B, C, E (մինչև 1000Վ) դասի հրդեհների մարման համար Լիցքավորված փոշու կշիռը 50±2,5 կգ Աշխատանքային ճնշումը՝ 1.6±0,3ՄՊա Շթի հեռավորությունը աշխատանքի ժամանակ, ոչ պակաս 6 մետր Կրակմարիչի պահպանման և օգտագործամն ջերմաստիճանը նվազագույնը -400 +500 Մոդելային օջախի հրդեհամարման հնարավորությունը B դասի դեպքում՝ 233B, իսկ A դասի դեպքում՝ 6A Կրակմարիչի ընդհանուր կշիռը 70±7կգ Կրակմարիչի պիտանելիության ժամկետը 10 տարի Կրակմարիչի վերալիցքավորման ժամկետը 5 տարի Կրակմարիչն իր հետ պետք է ունենա համապատսխան ռետինե խողովակով ուղղորդիչ Կրակմարիչը պետք է ամրացված լինի անիվներով շարժական սայլակին: Այլ պայմաններ * Գնման առարկայի բնութագիրը բավարարում է մեկից ավելի հնարավոր մասնակիցների և արտադրողների: ** Մատակարարված ապրանքը պետք է լինի նոր՝ չօգտագործված:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО САФ ТИМ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՊԵՉ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/013 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
3	гнетушитель КП-50 кг (ОП-50) Предназначен для тушения пожаров классов A, B, C, E (до 1000 В) Вес заряженного порошка 50±2,5 кг Рабочее давление 1,6±0,3 МПа Расстояние до сопла во время работы не менее 6 метров Температура хранения и использования огнетушителя: минимум -40°C +50°C Температура пожаротушения модели 233B для класса B и 6A для класса A Общий вес огнетушителя 70±7 кг Срок службы огнетушащего вещества 10 лет Срок заправки огнетушителя 5 лет Огнетушитель должен иметь подходящий резиновый направляющий шланг Огнетушитель должен быть установлен на передвижной тележке с колесами. Другие условия *Описание товара закупки должно удовлетворять требованиям более одного возможного участника и производителя ** Поставляемый товар должен быть новым – неиспользованным