

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԷՔՍՏՐԱ ՄՈԹՈՐՍ» ՍՊԸ-ն ԲԿԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/18 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	-	-	-	-	CO₂ ինկուբատոր (տեխնիկական նկարագրություն / նվազագույն պահանջներ) Նպատակ: CO₂ ինկուբատոր՝ բջջային/հյուսվածքային/բակտերիալ կուլտուրաների ինկուբացիայի համար: Ջերմաստիճանային պարամետրեր • Աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայք՝ շրջակա միջավայրից +5°C բարձր մինչև +50°C: • Կարգաբերման (setpoint) միջակայք՝ +18 ... +50°C: • Կարգաբերման ճշգրտություն/քայլ՝ 0.1°C: • Ջերմաստիճանի սենսորներ՝ 2x Pt100 DIN Class A (4-լարային)՝

փոխադարձ վերահսկման և
 խափանման դեպքում
 ֆունկցիաների ապահովման
 համար: • Խցիկում ջերմաստիճանի
 տատանում (+37°C-ում)՝ ± 0.3 K: •
 Ժամանակային տատանումներ
 (37°C-ում)՝ ± 0.1 K: •
 Ստերիլիզացիայի ստանդարտ
 ծրագիր՝ 60 րոպե 180°C-ում
 (սենսորները չհանելով):
 Խոնավություն • Ստանդարտ
 խոնավության
 կառավարում/սահմանափակում՝
 Peltier էլեմենտով սահմանափակում,
 ջրային տարան լցված և
 տեղադրված լինելու դեպքում
 խոնավությունը սահմանափակվում
 է մինչև 93% rh $\pm 2.5\%$: •
 Խոնավության կարգաբերման
 ճշգրտություն՝ 0.5% rh: • (K7
 օպցիա) Ակտիվ խոնավության
 կառավարում՝ 40...97% rh և rh-Off
 ռեժիմ: Գազային միջավայրի
 վերահսկում • CO₂ վերահսկում՝
 թվային էլեկտրոնային, NDIR dual
 beam համակարգով,
 ավտոախտորոշմամբ և ձայնային
 ազդանշանով, մթնոլորտային
 ճնշման կոմպենսացիայով: • CO₂

					կարգաբերման միջակայք՝ 0...20% CO₂: • CO₂ կարգաբերման ճշգրտություն՝ 0.1%: • CO₂ ժամանակային տատանում՝ ±0.2% CO₂: • (Եթե պահանջվի O₂ վերահսկում) O₂ միջակայք՝ 1...20% O₂, ճշգրտություն՝ 0.1% O₂: Կառավարում, կապ, ծրագրավորում • Կառավարման համակարգ՝ ControlCOCKPIT TwinDISPLAY, թվային PID միկրոպրոցեսոր, 2 TFT գունավոր էկրաններով: • Ինտերֆեյսներ՝ Ethernet LAN, USB: • Ծրագրավորում՝ AtmoCONTROL (USB կրիչով), ծրագրերի կառավարում/փոխանցում Ethernet կամ USB միջոցով: • Էլ. հոսանքի անջատման դեպքում ծրագրերի պահպանում: Անվտանգություն և ջեռուցման համակարգ • AutoSAFETY (ASF)՝ գերտաքացում/գերսառեցումից պաշտպանություն՝ ազդանշանով, գերտաքացման դեպքում ջեռուցումը անջատվում է, գերսառեցման դեպքում՝ սառեցումը: • Ավտոախտորոշում՝ ջերմաստիճանի և CO₂-ի համար, տեսողական և ձայնային ազդանշան: • Ջեռուցում՝
--	--	--	--	--	--

					6 կողմանի մեծ մակերեսով ջեռուցման համակարգ, ներառյալ դռան և հետնապատի ջեռուցում՝ կոնդենսացիան կանխելու համար: Խցիկ, դռներ, կոմպլեկտացիա • Դուռ՝ ջերմամեկուսացված չժանգոտվող պողպատից, 2 կետով փակում; Ներքին ապակեդուռ՝ Ø 8 մմ բացվածքով՝ գազի նմուշառում իրականացնելու համար: • CO₂ միացման հավաքածու՝ խողովակ միակցիչով և ամրակով; մեմբրանային ֆիլտր՝ մուտքային գազերի մաքրման համար: • Ներքին պարագաներ՝ 2 ծակոտկեն չժանգոտվող դարակ, 1 ջրային տարա պետք է ներառվի սարքի հետ !!! • Ներքին կյուլթ՝ 1.4301 (ASTM 304) չժանգոտվող պողպատ, կոռոզիադիմացկուն: • Ներքին չափեր (L×P×Խ) առնվազն՝ 560 × 480 × 400 մմ (խորությունը՝ –35 մմ՝ օդափոխիչի համար): • Օգտակար ծավալ՝ առնվազն 107 լ: • Առավելագույն բեռնվածություն՝ խցիկում՝ ոչ ավելի, քան 90 կգ, մեկ դարակի վրա՝ ոչ ավելի, քան 15 կգ, դարակների առավելագույն քանակը՝ ոչ ավելի, քան 6: Չափեր, սնուցում,
--	--	--	--	--	--

					աշխատանքային պայմաններ • Արտաքին չափեր (L×F×H) առնվազն՝ 719 × 850 × 591 մմ (խորությունը +56 մմ՝ բռնակով): • Սնուցում՝ 230 V, 50/60 Hz, մոտ 1300 W • Աշխատանքային պայմաններ՝ 10...35°C, խոնավություն մինչև 70% rh (առանց կոնդենսացիայի), բարձրություն մինչև 2000 մ: • Մատակարարվում է արտադրողի կողմից տրված ստուգաչափման ցանկում !!! • Ետադրում է տեխնիկական առաքում և տեղադրում
ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара ООО ЭКСТРА МОТОРС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЧЧЧ-ЕУЗУМ2Р-26/18 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.					
Номер лота			Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	
2					լաբորատորիայում:
					Մատակարարման, տեղադրման և գործարկման ժամկետը՝ պայմանագրի կնքման օրվանից ոչ ավելի, քան 90 օրացուցային օր: Պահանջվող սերտիֆիկատներ՝ CE, ISO 9001:2015, ISO 13485:2021, MD-93-42 2024 Երաշխիք՝ առնվազն 1 տարի (12 ամիս)՝ շահագործման հանձնելու / ընդունման ակտի ստորագրման օրվանից: