

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՐՍՇԻՆ 91 ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ-ն ՀՀՎԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/42 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	Рyбeж	Рyбeж	Рyбeж-20П прот. R3 (Addressable Fire Control Panel)	ООО «Рyбeж»	Հրդեհային և անվտանգության ազդանշանային կառավարման և անվտանգության ապահովման սարք Սարքը նախատեսված է՝ • Ավտոմատ և ձեռքով հրդեհային տվիչներից ազդանշանների ընդունման համար • «Հրդեհ», «Անսարքություն», «Տագնապ» ազդանշանների մշակման համար • Իրադարձությունների փոխանցման համար կենտրոնական վահանակին կամ օպերատոր համակարգին ՕՃՕ Օգտագործվում է հասցեական -անալոգային հրդե հրդեհային ազդանշանային համակարգերում:

ՀՀի Հիմնական ֆունկցիաներ •
 Հասցեական սարքերի վերահսկում
 • Հրդեհի, կարճ միացման, գծի
 խզման և սարքերի խափանման
 ավտոմատ հայտնաբերում •
 Ահազանգման, ծխահեռացման,
 օդափոխության համակարգերի և
 վերելակների կառավարում • Ըստ
 ժամանակացույցի
 իրադարձությունների գրանցում •
 Տվյալների փոխանցում
 դիսպետչերական համակարգին •
 Ձեռքով կառավարում սարքից
 Համակարգի ճարտարապետություն
 • Տիպ` հասցեական -անալոգային •
 Պրոտոկոլ R3-Lin • Կապ` RS-485 •
 Սարքերի քանակ` առնվազն 60 •
 Ինտեգրում` Fire Sec կամ համարժեք
 ծրագրով Տեխնիկական բնութագիր
 Սնուցում • Հիմնական` 210-ից 230Վ,
 50Հց • Ռեգերվային` մարտկոց (12Վ)
 Ինտերֆեյսներ • RS-485 •
 Հասցեական գծեր • Կառավարման
 գծեր Ավտանգություն • Գծերի
 վերահսկում • Ինքնադիագնոստիկա
 • Պաշտպանություն կարճ
 միացումից և գերբեռնվածությունից
 • Սնուցման վերահսկում •
 Ձերմաստիճան առնվազն

					-10°C....+50°C • Օդի հարաբերական խոնավություն՝ մինչև 93% Կոնստրուկցիա • Պատյան՝ պլաստիկ/ մետաղե • Տեղադրում՝ պատին • Պաշտպանություն՝ առնվազն IP30 Համատեղելիություն • Աշխատանք նույն համակարգում Py6ex(R3) • Ամբողջական սինխրոնացում • Գործող տվիչների աջակցում Ինտեգրում • Միացում RS-485 • Աշխատանք առանց համակարգի փոփոխման • Համատեղելիություն գործող ծրագրի հետ Խիստ տեխնիկական պահանջ Մատակարարվող սարքը պարտադիր պետք է լինի լիովին համատեղելի գործող համակարգի հետ՝ աշխատող R3-Link պրոտոկոլով: Պարտադիր պայմաններ • Աշխատանք նույն ցանցում առանց կոնվերտորների • Ամբողջական համատեղելիություն գործող սարքերի հետ • Աշխատանք RS-485 գծով • Աջակցություն գործող հասցեական սարքերին • Սինխրոն աշխատանք մյուս հանգույցների հետ • Չի թույլատրվում պրոտոկոլի փոխակերպիչների օգտագործում • Չի թույլատրվում համակարգի
--	--	--	--	--	---

				վերակառուցում • Չի թույլատրվում մասամբ համատեղելի լուծումներ Սարքը պետք է լինի Рyδex համակարգի R3 պրոտոկոլով աշխատող ընդունիչ-կառավարման սարք, լիովին համատեղելի գործող համակարգի հետ, ապահովող ամբողջական ինտեգրում առանց լրացուցիչ սարքերի և փոփոխությունների : Երաշխիքը՝ առնվազն 1 տարի: Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ:
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԱՐՄՇԻՆ 91 ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀՎԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/42 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3	Рубеж	Рубеж	Рубеж-20П прот. R3 (Addressable Fire Control Panel)	ООО «Рубеж»	Հրդեհային և անվտանգության ազդանշանային կառավարման և անվտանգության ապահովման սարք Սարքը նախատեսված է՝ • Ավտոմատ և ձեռքով հրդեհային տվիչներից ազդանշանների ընդունման համար • «Հրդեհ», «Անսարքություն», «Տագնապ» ազդանշանների մշակման համար • Իրադարձությունների փոխանցման համար կենտրոնական վահանակին կամ օպերատոր համակարգին ՕՃՕ Օգտագործվում է հասցեական -անալոգային հրդե հրդեհային ազդանշանային համակարգերում:

ՀՀի Հիմնական ֆունկցիաներ •
 Հասցեական սարքերի վերահսկում
 • Հրդեհի, կարճ միացման, գծի
 խզման և սարքերի խափանման
 ավտոմատ հայտնաբերում •
 Ահազանգման, ծխահեռացման,
 օդափոխության համակարգերի և
 վերելակների կառավարում • Ըստ
 ժամանակացույցի
 իրադարձությունների գրանցում •
 Տվյալների փոխանցում
 դիսպետչերական համակարգին •
 Ձեռքով կառավարում սարքից
 Համակարգի ճարտարապետություն
 • Տիպ` հասցեական -անալոգային •
 Պրոտոկոլ R3-Lin • Կապ` RS-485 •
 Սարքերի քանակ` առնվազն 60 •
 Ինտեգրում` Fire Sec կամ համարժեք
 ծրագրով Տեխնիկական բնութագիր
 Սնուցում • Հիմնական` 210-ից 230Վ,
 50Հց • Ռեգերվային` մարտկոց (12Վ)
 Ինտերֆեյսներ • RS-485 •
 Հասցեական գծեր • Կառավարման
 գծեր Ավտանգություն • Գծերի
 վերահսկում • Ինքնադիագնոստիկա
 • Պաշտպանություն կարճ
 միացումից և գերբեռնվածությունից
 • Սնուցման վերահսկում •
 Ձերմաստիճան առնվազն

					-10°C....+50°C • Օդի հարաբերական խոնավություն՝ մինչև 93% Կոնստրուկցիա • Պատյան՝ պլաստիկ/ մետաղե • Տեղադրում՝ պատին • Պաշտպանություն՝ առնվազն IP30 Համատեղելիություն • Աշխատանք նույն համակարգում Py6ex(R3) • Ամբողջական սինխրոնացում • Գործող տվիչների աջակցում Ինտեգրում • Միացում RS-485 • Աշխատանք առանց համակարգի փոփոխման • Համատեղելիություն գործող ծրագրի հետ Խիստ տեխնիկական պահանջ Մատակարարվող սարքը պարտադիր պետք է լինի լիովին համատեղելի գործող համակարգի հետ՝ աշխատող R3-Link պրոտոկոլով: Պարտադիր պայմաններ • Աշխատանք նույն ցանցում առանց կոնվերտորների • Ամբողջական համատեղելիություն գործող սարքերի հետ • Աշխատանք RS-485 գծով • Աջակցություն գործող հասցեական սարքերին • Սինխրոն աշխատանք մյուս հանգույցների հետ • Չի թույլատրվում պրոտոկոլի փոխակերպիչների օգտագործում • Չի թույլատրվում համակարգի
--	--	--	--	--	---

				վերակառուցում • Չի թույլատրվում մասամբ համատեղելի լուծումներ Սարքը պետք է լինի Рyδex համակարգի R3 պրոտոկոլով աշխատող ընդունիչ-կառավարման սարք, լիովին համատեղելի գործող համակարգի հետ, ապահովող ամբողջական ինտեգրում առանց լրացուցիչ սարքերի և փոփոխությունների : Երաշխիքը՝ առնվազն 1 տարի: Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ:
--	--	--	--	--