

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԵԳ ՍՊԸ-ն ՉՄՄԱԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-44/26 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	FSP	FSP	FSP Champ CH-1103TS Online	FSP	Անխափան սնուցման սարքեր, Ստանդարտ, Օնլայն, Հզորություն - 3,0 կՎա Մուտքային լարում - 80 - 300 Վ Մուտքային լարման հաճախականություն - 50 - 70 Հց Լարման ավտոմատ կարգաբերում (AVR), Ելքային լարումը 220-240V Մարտկոցը՝ առնվազն 12Վ 7Ա Մարտկոցի ժամկետ - 7 թույն Աղմուկի մակարդակ - 40 դԲ Չափեր - 416 x 196 x 342 մմ թույլատրելի շեղումը մինչև 20տոկոս Թվային Էկրանի առկայություն Առնվազն 4 հատ Shuko ելքային հոսանքի վարդակ Սնուցման լար schuko plug

				<p>Առնվազն 2 տարի երաշխիք և սարքի, և մարտկոցի համար: Արտադրությունը պետք է լինի ոչ շուտ, քան 01.12.2025թ Սարքերը պետք է ունենան բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փակ գործարանային տուփով, օգտագործողի հայերեն կամ ռուսերեն ձեռնարկ: Մատակարարը պետք է ապահովի սարքերի անվնաս տեղափոխումը, տեղադրումը: Աշխատանքային ռեժիմի բերումը, գործարկումը պետք է կատարվի բժշկական կենտրոնի տարածքում՝ պատվիրատուի ներկայացուցչի ներկայությամբ:</p>
--	--	--	--	--







				<p>Առնվազն 2 տարի երաշխիք և սարքի, և մարտկոցի համար: Արտադրությունը պետք է լինի ոչ շուտ, քան 01.12.2025թ Սարքերը պետք է ունենան բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փակ գործարանային տուփով, օգտագործողի հայերեն կամ ռուսերեն ձեռնարկ: Մատակարարը պետք է ապահովի սարքերի անվնաս տեղափոխումը, տեղադրումը: Աշխատանքային ռեժիմի բերումը, գործարկումը պետք է կատարվի բժշկական կենտրոնի տարածքում՝ պատվիրատուի ներկայացուցչի ներկայությամբ:</p>
--	--	--	--	--