

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՖ ԷՖ ՋԻ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ-ն ԵԶԵԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/30 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	TOSHIBA	TOSHIBA	TOSHIBA VFAS1-4007PL-WN1	TOSHIBA	Տրանզիստորային ինվերտոր (TRANSISTOR INVERTER) գազի կոմպրեսորի յուղի պոմպերի համակարգում տեղադրման համար VFAS1-4007PL-WN1 0,75kW-1,8kWA-1HP INPUT U(V) 3PH 380/480 F(Hz) 50/60 I(A)3,7max OUTPUT U(V) 3PH 380/480 F(Hz) 0,01/500 (0,1/1000) I (A) 2,3 (CF 4kHz) որը պետք է համատեղելի լինի համակարգում տեղադրված TOSHIBA ընկերության մյուս երեք ինվերտորների հետ, իր բոլոր պարամետրերով : Ապրանքի հետ ներկայացնել որակի

					համապատասխանության հավաստագիր, տեղեկատվություն արտադրողի, արտադրման երկրի և արտադրման ժամկետի վերաբերյալ: Մատակարարվող ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված: Երաշխիքային ժամկետ 1 տարի: «Երևանի ՋԷԿ» ՓԲԸ աշխատում է ISO 9001-2015, ISO 14001-2015 և ISO 37001-2016 ստանդարտների պահանջներին համապատասխան:
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ФФГ ГРУП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БЭЕЧ-ЕԱՃԱՊՁԲ-26/30 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	TOSHIBA	TOSHIBA	TOSHIBA VFAS1-4007PL-WN1	TOSHIBA	Տրանզիստորային ինվերտոր (TRANSISTOR INVERTER) գազի կոմպրեսորի յուղի պոմպերի համակարգում տեղադրման համար VFAS1-4007PL-WN1 0,75kW-1,8kWA-1HP INPUT U(V) 3PH 380/480 F(Hz) 50/60 I(A)3,7max OUTPUT U(V) 3PH 380/480 F(Hz) 0,01/500 (0,1/1000) I (A) 2,3 (CF 4kHz) որը պետք է համատեղելի լինի համակարգում տեղադրված TOSHIBA ընկերության մյուս երեք ինվերտորների հետ, իր բոլոր պարամետրերով : Ապրանքի հետ ներկայացնել որակի

					համապատասխանության հավաստագիր, տեղեկատվություն արտադրողի, արտադրման երկրի և արտադրման ժամկետի վերաբերյալ: Մատակարարվող ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված: Երաշխիքային ժամկետ 1 տարի: «Երևանի ՋԷԿ» ՓԲԸ աշխատում է ISO 9001-2015, ISO 14001-2015 և ISO 37001-2016 ստանդարտների պահանջներին համապատասխան:
--	--	--	--	--	--