

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԿԱՐԵՆ ԵՎՐՈ» ՍՊԸ-ն ՍԱԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/33 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	դռներ	«ԿԱՐԵՆ ԵՎՐՈ» ՍՊԸ	<p>Ռենտգեն կաբինետի դուռ՝ համապատասխան ճառագայթային անվտանգության նորմերին (ՀՀ-ում գործող սանիտարահիգիենիկ կանոնների համաձայն): Ճառագայթային պաշտպանություն (Կապարե միջուկ) Պաշտպանիչ համարժեք (Lead Equivalent): Դուռը պետք է ապահովի պաշտպանություն՝ ոչ պակաս, քան 1.8 մմ Pb (կապար) հաստության համարժեքով: Դռան փեղկի ներսում դռան ողջ մակերեսը ծածկող անընդհատ կապարե թիթեղի առկայություն: Կառուցվածքային առանձնահատկություններ Դռան շրջանակ (Կարկաս): Շրջանակը՝ կապարապատված, ճառագայթների արտահոսքը դռան և պատի արանքից բացառող: Շրջանակի բարձրությունը՝ 230սմ, լայնությունը՝ 126սմ: Անդրադարձիչ շեմ: Դուռը պետք է ունենա հերմետիկ փակվածություն: «Չեթածև» պրոֆիլներ կամ կապարե շերտով ծածկված նախաշեմեր: Չափսեր: Դուռան փեղկերի քանակը՝ 2, դեպի սենյակ բացվող, փեղկերի բարձրությունը՝ 230սմ, լայնությունը՝ 30սմ և 90սմ, հաստությունը՝ 40-60մմ՝ անվասայլակի կամ պատգարակի ազատ տեղաշարժն ապահովող: Փեղկերը</p>

		<p>Դռան մակերեսը պետք է լինի հարթ և դիմացկուն ախտահանիչ միջոցներով հաճախակի մշակման համար (սովորաբար օգտագործվում է պլաստիկ կամ հատուկ էմալապատ մետաղ): Լրակազմ: Դռան փեղկ, կապարապատված տուփ, բռնակներ, փական, ինքնափակիչ (дovодчик): Տեղափոխումը և տեղադրումը իրականացվում է Մատակարարի կողմից սեփական միջոցների հաշվին:</p>
--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО «КАРЕН ЕВРО» в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UQPC-ECXUQRF-26/33 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	наименование производителя	технические характеристики
1			