ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ս.Ա.ՔՈՄՓԱՆԻ ՍՊԸ-ն ԿՄՀՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/33 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	TMGPOWER	TMGR-165	TMGR-165	TMGR-165	Հզորություն ԿՎԱ - Մաքսիմալ՝ 165, Նոմինալ՝ 150 Հզորություն ԿՎ - Մաքսիմալ՝ 132, Նոմինալ՝ 120 Շարժիչի պտույտների արագություն Պտույտ/րոպե – առնվազն 1500 Լարում վոլտ - առնվազն 400 Հզորության գործակից - առնվազն 0,8 Ծախս՝ 100% - 31.1լ. 75% - 23.3լ. 50% - 15.5լ. Բակի տարողությունը՝ առնվազն 330 լիտր Ավտոմատ պահուստային սնուցման միացում - 250 ամպ. Միացման պարագաներ՝ Մալուխ – AVV6 - 4x35 – 60(մ.) Մալուխ – KGRV – 7x1 – 20 (մ.) Միացումներ (մալուխների) – TA – 35

					-10 – 9 – 56 հատ Այլ անհրաժեշտ պարագաներ: Բացի հիմնական համակարգից պետք է տրամադրվի լրացուցիչ վառելիքի բաք՝ առնվազն 210 լիտր տարողությամբ: Պետք է համալրված լինի ավտոմատ գործարկման համակարգով Հոսանքազրկման պարագայում ավտոմատ մեկնարկում է 10 վրկ:Գեներատորը պետք է լինի փոշեներկված:Տեղադրումը և գործարկումը պետք է իրականացվի մատակարարի կողմից իր ծախսերով: Երաշխիքային սպասարկում՝ առնվազն 2 տարի Տեխնիկական սպասարկում՝ առնվազն 3 տարի Ապրանքը պետք է լինի նոր և չօգտագործված:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО «С.А. КОМПАНИ» в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԿՄՀՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/33 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	TMGPOWER	TMGR-165	TMGR-165	TMGR-165	Հզորություն ԿՎԱ - Մաքսիմալ՝ 165, Նոմինալ՝ 150 Հզորություն ԿՎ - Մաքսիմալ՝ 132, Նոմինալ՝ 120 Շարժիչի պտույտների արագություն Պտույտ/րոպե – առնվազն 1500 Լարում վոլտ - առնվազն 400 Հզորության գործակից - առնվազն 0,8 Ծախս՝ 100% - 31.1լ. 75% - 23.3լ. 50% - 15.5լ. Բակի տարողությունը՝ առնվազն 330 լիտր Ավտոմատ պահուստային սնուցման միացում - 250 ամպ. Միացման պարագաներ՝ Մալուխ – AVV6 - 4x35 – 60(մ.) Մալուխ – KGRV – 7x1 – 20 (մ.) Միացումներ (մալուխների) – TA – 35

					-10 – 9 – 56 հատ Այլ անհրաժեշտ պարագաներ: Բացի հիմնական համակարգից պետք է տրամադրվի լրացուցիչ վառելիքի բաք՝ առնվազն 210 լիտր տարողությամբ: Պետք է համալրված լինի ավտոմատ գործարկման համակարգով Հոսանքազրկման պարագայում ավտոմատ մեկնարկում է 10 վրկ:Գեներատորը պետք է լինի փոշեներկված:Տեղադրումը և գործարկումը պետք է իրականացվի մատակարարի կողմից իր ծախսերով: Երաշխիքային սպասարկում՝ առնվազն 2 տարի Տեխնիկական սպասարկում՝ առնվազն 3 տարի Ապրանքը պետք է լինի նոր և չօգտագործված: