

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՀԱՐ ԳՐՈՒՊ 5 ՍՊԸ-ն ՀԳԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/12 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի
	տեխնիկական բնութագիրը
1	Օդորակիչ պատի, սպլիտ համակարգով, աշխատանքային ռեժիմը՝ ավտոմատ, սառեցնող, ջեռուցող, չորացնող, օդափոխիչ, ինտեսիվ սառեցման ֆունկցիայով, 12000 BTU հզորությամբ, որը նախատեսված է առնվազն 40մ2 մակերեսով տարածքում ջերմաստիճանի ավտոմատ կարգավորման համար, ֆիլտրով, ցուցադրող էկրանով և հեռակառավարման վահանակով: Առավելագույն սպառվող էլեկտրաէներգիայի ծախսը սառեցման/ջեռուցման ռեժիմում՝ 1150/1050Վտ Սպառվող հզորությունը սառեցման/տաքացման ռեժիմում՝ նվազագույնը՝ 3200/3500Վտ Դրսի բլոկի աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ -7°~+42° 220-240Վ լարումով 50-60Հց հաճախականությամբ Ներքին/արտաքին բլոկի աղմուկը՝ ոչ ավել 42/52դբ Սենյակում արտանետվող օդի հոսքը՝ $\geq 500\text{մ}^3/\text{ժ}$ Սառցագեներ՝ R32 Ներքին բլոկի գույնը՝ սպիտակ Լրացուցիչ պայմաններ՝ Մատակարարը պետք է իրականացնի օդորակիչների տեղադրման աշխատանքները պատվիրատուի կողմից սահմանված հասցեներում, ըստ պատվիրատուի պահանջի 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում: Երաշխիքային ժամկետը՝ 1 տարի:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՀԱՐ ԳՐՈՒՊ 5 ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԳԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/12 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	Օդորակիչ պատի, սպլիտ համակարգով, աշխատանքային ռեժիմը՝ ավտոմատ, սառեցնող, ջեռուցող, չորացնող, օդափոխիչ, ինտեսիվ սառեցման ֆունկցիայով, 12000 BTU հզորությամբ, որը նախատեսված է առնվազն 40մ2 մակերեսով տարածքում ջերմաստիճանի ավտոմատ կարգավորման համար, ֆիլտրով, ցուցադրող էկրանով և հեռակառավարման վահանակով: Առավելագույն սպառվող էլեկտրաէներգիայի ծախսը սառեցման/ջեռուցման ռեժիմում՝ 1150/1050Վտ Սպառվող հզորությունը սառեցման/տաքացման ռեժիմում՝ նվազագույնը՝ 3200/3500Վտ Դրսի բլոկի աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ -7°~+42° 220-240Վ լարումով 50-60Հց հաճախականությամբ Ներքին/արտաքին բլոկի աղմուկը՝ ոչ ավել 42/52դբ Սենյակում արտանետվող օդի հոսքը՝ ≥ 500մ3/ժ Սառցագեղատ՝ R32 Ներքին բլոկի գույնը՝ սպիտակ Լրացուցիչ պայմաններ՝ Մատակարարը պետք է իրականացնի օդորակիչների տեղադրման աշխատանքները պատվիրատուի կողմից սահմանված հասցեներում, ըստ պատվիրատուի պահանջի 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում: Երաշխիքային ժամկետը՝ 1 տարի: