

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Արդմոր Կոնստրակտ» ՍՊԸ-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/252 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	ТЕПЛОПРИБОР	ТЕПЛОПРИБОР	С-40	ОАО «ТЕПЛОПРИБОР»	<p>1. Ձայնային ազդանշանային սարքեր՝ էլեկտրաշչակ С-40 (եռաֆազ) /տեղադրումով և կարգաբերումով/ թվով 25 հատ Տեխնիկական բնութագիր՝ 1. Ձայնային ճնշման մակարդակը շչակի առանցքից մեկ մետր հեռավորության վրա, ԴԲ՝ 120 2. Ձայնային տատանումների հաճախականությունը, Հերց 400-450 3. Սնուցող ցանցի նվազագույն հաճախականությունը, Հերց 50 4. Սնուցող ցանցի լարումը, Վ 380+/-10% 5. Աշխատանքային անիվի պտտման նվազագույն</p>

հաճախականությունը, պտ/րոպ
3000 6. Շարժիչի հզորությունը Կվտ,
3 7. Ծավալային չափսեր, մմ՝
Բարձրություն 575 Տրամագիծ 740
Քաշ, կգ., 65 8. Երաշխիք
տեղադրման պահից 1 տարի:
Տեղադրման և ապամոնտաժման
պահանջներ՝ 1. Ապամոնտաժում 1)
Նախկինում տեղադրված
Էլեկտրաշչակի ապամոնտաժում և
հանձնում պատվիրատուին ըստ
Նրա կողմից ներկայացված հասցեի.
2. Նոր էլեկտրաշչակի տեղադրում՝
1) Թեք տանիքներում տեղադրվում է
ամենաբարձր կետում, 600x600մմ
հարթակի վրա. 2) Մոտակա պատից
5-մ հեռավորության վրա. 3) Հարթ
տանիքներում տեղադրվում է
եռոտանի հարթակի վրա, որի
բարձրությունը 2.5-3մ է, իսկ
հարթակը՝ 600x600-մմ և
հեռավորությունը մոտակա պատից
5-մ: 4) Մալուխներն անցկացվում և
միացվում են կառավարման բլոկին,
իրականացվում է շչակի և
կառավարման բլոկի
աշխատանքների
համապատասխանեցում, 5)
Մալուխները բաց տարածքում

/դրսում/ անցկացվում են ծալքավոր խողովակի միջով, որը ամրացվում է շինության դրսի պատին:
Շինությունների միջով մալուխը անցկացնելու դեպքում այն ամրացվում է նախապես անցկացված մետաղական ճոպանին: 3. Տեղադրման համար անհրաժեշտ պարագաներ (անհրաժեշտ պարագաները իր մեջ ներառում են՝ մալուխներ՝ 4x2.5 մմ պղնձե հաղորդալար եռաֆազ հոսանքի համար, ավտոմատ անջատիչ (рубильник), ամրացման համար անհրաժեշտ պարագաներ՝ պտուտակ, հեղույս (болт), տափողակ (шайба), մալուխների համար նախատեսված ամրակներ, մալուխների անցկացման համար նախատեսված ծալքավոր խողովակներ, անհրաժեշտության դեպքում կոնստրուկցիաների՝ ոտնակի կամ այլ հարմարանքի պատրաստում): 4. Տեղադրման վայրի GPS կոորդինատի տեղորոշում, տեղադրված էլեկտրաշղակի լուսանկարում 2-3 հատ, սարքի սերիական համարի տրամադրում ըստ տեղադրման

				<p>վայրի և Էլեկտրաշչակի անձնագրի տրամադրում: 5. Մատակարարը պարտավոր է ամբողջ քանակը մատակարարելուց առաջ մեկ օրինակը ներկայացնել պատվիրատուին փորձարկելու և տեխնիկական հնարավորությունները ստուգելու համար: 6. Շչակները միացվում են կառավարման բլոկներին և համակցվում դրանց հետ: Էլեկտրաշչակները տեղադրվելու են Երևան քաղաքում գտնվող կազմակերպություններում, որոնց տվյալները կտրամադրվի պատվիրատու կողմից լրացուցիչ:</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО «АРДМОР КОНСТРАКТ» в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕР-ЕЦДЦПДР-26/252
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					