

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԿԱՆՏԵԿ ՍՊԸ-ն ՄԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/51 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	DAI-TECH SA	nJoy	Aster 6KT	DAI-TECH SA	հատակին դրվող անխափան սնուցման սարք ներկառուցված մարտկոցների արկղով: Մանրամասն տեխնիկական բնութագիրը ստորև. Հզորությունը 6ԿՎա/5.4ԿՎտ / Տեսակը On-Line\ կրկնակի փոխակերպում / ՕԳԳ-ն Էներգիայի խնայողության ռեժիմում ԷԿՈ ոչ պակաս 96%-ից / Մուտքային միացումները միաֆազ / Նոմինալ մուտքային լարումը 230Վ, 50/60 Հց / Մուտքային լարման միջակայք՝ 80 ~ 300Վ / Մուտքի հաճախականության տիրույթ 45-66 Հց / Մուտքային հզորության գործակիցը, ոչ պակաս,

					քան 0,9 / Ելքային միացումները միաֆազ / Նոմինալ ելքային լարումը 208/220/230/240В, 50/60 Հց / Գերծանրաբեռնվածության հզորությունը գծային ռեժիմում 105-110 % Չգուշացում, 10 րոպե անց միանում է շրջանցիկ (Bypass) ռեժիմը ; 1ր- 110-130 %; 3 վ- 130 % ավել / Մոնիտորինգի և Էներգիայի կառավարման ծրագրային ապահովման առկայություն / Կապի հաղորդակցության բնիկի աջակցություն / Սարքը պետք է ունենա սառը մեկնարկի հնարավորություն / Լեդ Էկրանի վրա պետք է արտացոլվի սարքի տեղեկատվություն/ Ներկառուցված հոսանքի շրջանցման հնարավորություն / Ավտոմատ ապահովչի առկայություն / UPS-ի չափերը չպետք է գերազանցի 196 x 702 x 412 մմ / Մարտկոցների տուփ. Նոմինալ լարումը 12Վ / Մարտկոցների մինիմալ քանակը տուփի մեջ պետք է լինի 16 հատ, Նաև ԱՍՍ-ն պետք է ունենա լրացուցիչ մարտկոցների տուփի ավելացման հնարավորություն/ Մարտկոցի հոսանքի ուժը ոչ պակաս
--	--	--	--	--	--

				9ԱԺ-ից/ հոսանքը (1,65Վ/բջիչ@15ր) 34.3 Վտ/բջիչ, մարտկոցի տեսակը՝ High rate discharge (Լիցքաթափման բարձր արագություն), մարտկոցը և ԱՍՍ-ն պետք է լինի նույն արտադրողից: Անխափան սնուցման սարքի և իր մեջ տեղադրված մարտկոցների համար անհրաժեշտ է տրամադրել արտադրողի կողմից հավաստագիր (MAF): Անխափան սնուցման սարքը պետք է լինի չօգտագործված, երաշխիքը անհրաժեշտ է լինի 36 ամսից ոչ պակաս, իսկ մարտկոցներինը՝ առնվազն 24 ամիս: Անխափան սնուցման սարքի և իր մեջ տեղադրված մարտկոցների սպասարկումը պետք է իրականացնի Հայաստանում պաշտոնական սերվիս կենտրոնը:
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Скантек ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UРЧ-ЕЦДЦПЗР-26/51 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					