

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ալեռտո ՍՊԸ-ն «ԲԷՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/21» ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Յարպոժինվեստ	Կրակմարիչ OY-5	Յարպոժինվեստ	OY-5 տիպի կրակմարիչը նախատեսված է Էլ. սարքավորումների վրա հրդեհը մարելու համար: Աշխաթթվային նյութի կշիռը՝ 5 կգ: Աշխատանքային առավելագույն ճնշումը՝ 5.8 ՄՊա: Կրակմարիչը պահպանվում է - 40 C0 + 50 C0 ջերմաստիճանի պայմաններում: Հրդեհաշիջման տևողությունը՝ 8 վրկ.: Շթի երկարությունն աշխատանքի ժամանակ՝ 3 մետր: Կրակմարիչի քաշը՝ 16 կգ: Կրակմարիչների գլխիկները՝ բազմակի օգտագործման, 2026թ. արտադրության: Կրակմարիչի իրանի օգտագործման ժամկետը՝ 10 տարի: Կրակմարիչի իրանի վրա մակնշված է արտադրության տարեթիվը: Կրակմարիչի վերալիցքավորման ժամկետը՝ 10 տարվա ընթացքում անսահմանափակ: Կրակմարիչի մեկ օրինակը կհամաձայնեցվի Պատվիրատուի հետ: Մասնակիցը

				յուրաքանչյուր կրակմարիչի հետ միասին կներկայացնի կրակմարիչի անձնագիր: Կրակմարիչները նոր են, չօգտագործված: Ապրանքի տեղափոխումն ու բեռնաթափումն իրականացնում է Վաճառողը:
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

АЛЕРТО ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом «РЭС-ЕЦДЦПЗР-26/21» ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	ООО Ярпожинвест	Огнетушитель типа ОУ-5	ООО Ярпожинвест	Огнетушители типа ОУ – 5 предназначены для тушения пожара на эл.оборудовании. Вес углекислого вещества должен быть 5 кг. Максимальное рабочее давление должно быть 5.8 МПа. Огнетушитель хранится при температуре: от - 40 С0 до + 50 С0. Продолжительности тушения пожара должна составлять 8 сек. Расстояние струи при работе 3 метров. Максимальный общий вес огнетушителя — 16 кг. Головка огнетушителей должна быть многоразового использования. Должен быть производства 2026 года. Срок службы корпуса огнетушителя – 10 лет. На корпусе огнетушителя должны быть нанесены: год производства, марка и т.д., также на армянском языке. Срок перезарядки огнетушителя: неограничен в течение 10 лет.

				Согласовать с Заказчиком один экземпляр огнетушителя. Участник должен предоставить паспорт огнетушителя вместе с каждым огнетушителем. Огнетушители должны быть неиспользованным. Транспортировку и разгрузку товара осуществляет Продавец.
--	--	--	--	--