ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԻ ԹՈՒ ՋԻ ՍՊԸ-ն ՀՀԱՄՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/14-ՀՈԱԿ ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
23	NS	NS	NS	NS group	Պլաստմասսե կարճախողովակ կցաշուրթի համար (կցամաս) 160 մմ Ապրանքը պետք է լինի բարձր որակի պլաստմասսայից (ՊՎՔ/PVC, ՊՊ/PP կամ բարձր խտության պոլիէթիլեն/HDPE) պատրաստված կարճախողովակ (վտուլկա/պատրոն)՝ նախատեսված 50 մմ արտաքին տրամագծով պլաստիկ խողովակի վրա հագցվող կցաշուրթը (ֆլանեցը) ամրացնելու և խողովակաշարի հերմետիկ միացումն ապահովելու համար։ Ապրանքը պետք է ունենա կատարյալ հարթ մակերես, զերծ

					լինի ճաքերից ու դեֆեկտներից, օժտված լինի բարձր մեխանիկական ամրությամբ և հակակոռոզիոն հատկություններով: Նախատեսված է խմելու ջրամատակարարման համակարգերի համար և չպետք է ազդի ջրի որակական հատկանիշների վրա: Կցամասը պետք է համապատասխանի 160 մմ տրամագծով խողովակների զոդման/սոսնձման ստանդարտներին և դիմակայի PN10 կամ PN16 աշխատանքային ճնշմանը: Ապրանքը պետք է լինի նոր և չօգտագործված:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԲԻ ԹՈՒ ՋԻ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԱՄՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/14-ՀՈԱԿ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
23	NS	NS	NS	NS group	Պլաստմասսե կարճախողովակ կցաշուրթի համար (կցամաս) 160 մմ Ապրանքը պետք է լինի բարձր որակի պլաստմասսայից (ՊՎՔ/PVC, ՊՊ/PP կամ բարձր խտության պոլիէթիլեն/HDPE) պատրաստված կարճախողովակ (վտուլկա/պատրոն)՝ նախատեսված 50 մմ արտաքին տրամագծով պլաստիկ խողովակի վրա հագցվող կցաշուրթը (ֆլանեցը) ամրացնելու և խողովակաշարի հերմետիկ միացումն ապահովելու համար։ Ապրանքը պետք է ունենա կատարյալ հարթ մակերես, զերծ

					լինի ճաքերից ու դեֆեկտներից, օժտված լինի բարձր մեխանիկական ամրությամբ և հակակոռոզիոն հատկություններով: Նախատեսված է խմելու ջրամատակարարման համակարգերի համար և չպետք է ազդի ջրի որակական հատկանիշների վրա: Կցամասը պետք է համապատասխանի 160 մմ տրամագծով խողովակների զոդման/սոսնձման ստանդարտներին և դիմակայի PN10 կամ PN16 աշխատանքային ճնշմանը: Ապրանքը պետք է լինի նոր և չօգտագործված: