

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ալեռտո ՍՊԸ-ն ԱԲԿ-ԷԱՃ-ԱՊԶԲ-2026/34 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Յարպոժինվեստ	Յարպոժինվեստ	Կրակմարիչ ՕՊ-4	Յարպոժինվեստ	Կրակմարիչ ՕՊ-4 /մինչև 1000 հատ/, լիցքավորված 40% ABCE տեսակի փոշիով` /տեղադրումով/ 1.Լիցքավորված փոշու կշիռը` 4.0 +/- 0.2լ 2.Աշխատանքային ճնշումը կրակմարիչի իրանի մեջ` 1.5 ՄՊա 3.Կրակմարիչ նյութի շթի հեռավորությունն աշխատանքի ժամանակ, ոչ պակաս` 3.0 մետր 4.Կրակմարիչի օգտագործվում և պահպանվում է -50 0C + 50 0C 5.Կրակմարիչի ընդհանուր կշիռը` ոչ ավել 6.3 կգ 6.Կրակմարիչի բարձրությունը` ոչ ավել 420 մմ, իրանի տրամագիծը` ոչ ավել 150 մմ

						7.Կրակմարիչի պիտանելիության ժամկետը՝ ոչ պակաս 10 տարի 8.Կրակմարիչի վերալիցքավորման պարբերականությունը՝ 5 տարին 1 անգամ 9.Կրակմարիչ նյութի մատակարարման տևողությունը՝ ոչ պակաս 10 վարկյան 10.Ծխացող պինդ նյութերի մարում՝ A դաս, կարգ-2A 11.Դյուրավառ հեղուկների և հալվող պինդ նյութերի մարում՝ B դաս, կարգ-70 B 12.Վառվող գազերի մարում՝ C դաս, 13.Էլեկտրական սարքավորումների և մալուխների մարում՝ E դաս 14.Պաշտպանվող մակերեսը՝ 50 քմ 15.Կրակմարիչի կախիչի և ցողիչի առկայություն 16.Արտադրության տարեթիվը՝ 2026 թվականի 1-ին եռամսյակ 17.Յուրաքանչյուր կրակմարիչի հետ պետք է տրամադրվի կրակմարիչի անձնագիր: 18.Երաշխիքային սպասարկում 12 ամիս (առանց կողմնակի միջամտության կրակմարիչի ճնշման անկման դեպքում վերալիցքավորում, իսկ վերալիցքավորման անհնարինության դեպքում փոխարինում նորով) Տեղադրման պահանջներ՝ Կրակմարիչը
--	--	--	--	--	--	--

					անհրաժեշտ է տեղադրել 1.5-1.8մ բարձրությամբ, հասանելի և տեսանելի վայրում, նախապես համաձայնեցնելով կազմակերպության տնօրինության հետ:
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

АЛЕРТО ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЦРЧ-ЕЦХ-ЦТЗР-2026/34 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Ярпожинвест	Ярпожинвест	Огнетушитель ОП-4	ООО Ярпожинвест	Огнетушитель ОП-4 /до 1000 ч/, заправленный 40% порошком типа АВСЕ /с установкой/ 1. Вес заправленного порошка: 4,0 +/- 0,2 л 2. Рабочее давление в корпусе огнетушителя: 1,5 МПа 3. Расстояние до огнетушащего вещества во время работы: не менее 3,0 метров 4. Огнетушитель используется и хранится при температуре -50°С +50°С 5. Общий вес огнетушащего вещества: не более 6,3 кг 6. Высота огнетушащего вещества: не более 420 мм, диаметр корпуса: не более

						150 мм 7. Срок службы огнетушащего вещества: не менее 10 лет 8. Частота заправки огнетушащего вещества: один раз в 5 лет 9. Длительность подачи огнетушащего вещества: не менее 10 секунд 10. Огнетушащие вещества: класс А, класс 2А 11. Тушение легковоспламеняющихся жидкостей и плавких твердых веществ: класс В, класс 70 В. 12. Тушение легковоспламеняющихся газов: класс С. 13. Тушение электрооборудования и кабелей: класс Е. 14. Защищаемая площадь: 50 квадратных метров. 15. Наличие подвеса для огнетушителя и распылителя. 16. Год выпуска: 1-й квартал 2026 года. 17. К каждому огнетушителю необходимо прилагать паспорт. 18. Гарантийное обслуживание: 12 месяцев (перезарядка в случае падения давления в огнетушителе без внешнего вмешательства и замена на новый в случае невозможности перезарядки). Требования к установке: Огнетушитель должен быть
--	--	--	--	--	--	--

					установлен на высоте 1,5-1,8 м, в доступном и хорошо видимом месте, предварительно согласованно с руководством организации.
--	--	--	--	--	---