

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍՈԼԱՐ ՀՈԼԴԻՆԳ ՍՊԸ-ն ՍՄՆՀԴ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-26/6 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	SOLAR WATER HEATER	JIADELE	JIADELE 400L	ZHEJIANG JIADELE TECHNOLOGY CO., LTD.	Արևային ջրատաքացուցիչ 400 Լ բաքի տարողությամբ: Բաքը երկշերտ է. արտաքին շերտը պատված է որակյալ ներկով, ներքինը՝ սննդային ցինկապատ շերտով, իսկ նրանց միջև կա փրփրապոլիուրեթան, որն իրականացնում է ջերմամեկուսացումը: Բաքում ջուրը կարող է տաքանալ մինչև եռման ջերմաստիճան: Ջրատաքացման համակարգը ղեկավարվում է կառավարման վահանակով, որը հնարավորություն է տալիս կարգավորել ջրի մակարդակը, ջերմաստիճանը և այլն:

					Ջրատաքացուցիչի հետ պետք է լինի ուղեցույց, որի օգնությամբ հնարավոր կլինի կառավարել , անհրաժեշտ կարգավորումներ ընտրել: Կուլբաները բաղկացած են երկու շերտից, որոնց միջև կա ջերմամեկուսացման համար նախատեսված վակուումային տարածություն, որի շնորհիվ արտաքին օդի ջերմաստիճանը չի ազդում բաքում առկա ջրի ջերմաստիճանի վրա: Կուլբաները պատված են հատուկ նյութով, որը կլանում է արևի ճառագայթները և տաքացնում ջուրը: Կուլբաների քանակը 360 լիտր ծավալով ջրատաքացուցիչի համար` 36-ն են: Եթե ջրատաքացուցիչում առկա ջուրը չի տաքացվում այնքան /ոչ արևոտ եղանակին/ , որքան անհրաժեշտ է, բաքում պետք է լինի ամրացված էլեկտրական տեն և միացվի կառավարման վահանակի միջոցով, որպեսզի ապահովել անհրաժեշտ ջերմաստիճանի տաք ջուր: Արևային ջրատաքացուցիչները պետք է աշխատեն և ամռանը և ձմռանը, ապահովել անխափան տաք ջրի
--	--	--	--	--	---

					մատակարարումը: Երաշխիքային սպասարկում նախատեսվում է համակարգինը առնվազն 5-7 տարի,Էլեկտրականությանը 1-2 տարի: Տեղադրման , տաք ջրի համակարգին միացման աշխատանքները, փորձարկումը կատարում է մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին: Ջրատաքացուցիչները հնարավոր է միացնել մեկ ամբողջական համակարգով, խմբավորված կամ առանձին առանձին՝ նախորոք խորհրդակցելով պատվիրատուի հետ: Շենքը ունի նախկինում տեղադրված արևային ջրատաքացուցիչի նախկին համակարգ և տաք ջուրը 2 տարբեր հատվածներում նախկին բոյլերներից միանում են բաշխման ներքին ցանցին: Նոր ջրատաքացուցիչի բոյլերները ուղղակի միանալու են արդեն առկա ներքին ցանցին, որը չի փոխվելու: Ցանցի մոնտաժային աշխատանքները կատարելու է մատակարարը: Մինչև հայտը ներկայացնելը ցանկալի է ծանոթանալ շենքային
--	--	--	--	--	--

					պայմաններին, որտեղ պետք է տեղադրվեն արևային ջրատաքացուցիչները: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին:
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО «Солар Холдинг» в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UULZT-ETX-UTQF-26/6 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					