ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԻՄՊԵՔՍ» ՍՊԸ-ն ՀՀԱՆՇՕԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/61 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	-	-	-	-	Մուտքի վերահսկման (Access Control) համակարգ՝ տեղադրմամբ և կարգաբերմամբ: Մուտքի վերահսկման սարք (կոնտրոլեր) փողոցային պայմաններում շահագործման համար,նախատեսված մուտքի վերահսկման համար ՝ անհպում նույնականացման քարտով և թվային ծածկագրով մուտքի թույլտվության տրամադրման հնարավորությամբ: Աշխատանքային սնուցման լարում 9-18Վ, աշխատանքային ջերմաստիճան՝-30°C ից +60°C

						միջակայքում: Մուտքի վերահսկման համակարգի միջոցով դռան էլեկտրական բացման համար նախատեսված էլեկտրական հպակ-կողպեք(Electric Strike): Նախատեսված հատուկ լայնաբերան, թաքնված տեղադրման համար շարժական լեզվակով, մեկփեղկ դռների համար, 12 V DC սնուցմամբ: Աշխատանքային հոսանք՝ ոչ ավելի, քան 240 մԱ համապատասխան աշխատանքային ռեժիմում: Պահող ուժ (Holding Force) նվազագույնը՝ 400 կգ: Շվեցար՝ գծային էլեկտրաշարժաբերիչ մեկփեղկ (single-leaf), աշխատանքային ջերմաստիճան. –20°C ... +55°C միջակայքում, պաշտպանության դասը IP44: Դռան ինքնափակման մեխանիկական սարք՝ կարգավորվող փակման արագությամբ: Փակման վերջնական փուլի կարգավորման հնարավորություն: Դռան քաշին և չափերին համապատասխան կարգավորվող փակման ուժ: Սնուցման բլոկAC/DC ՝ մուտքի վերահսկման համակարգի

						սարքավորումների սնուցման համար: Ելքային լարում DC 12Վ, ելքային հոսանք առնվազն 1 A: Անխափան սնուցման սարք(UPS) Տեսակը՝ գծային-ինտերակտիվ: Նոմինալ հզորություն՝ առնվազն 1000 VA: Ակտիվ հզորություն՝ առնվազն 500 W: Մուտքային լարում՝ 220–240 V AC կամ ավելի լայն թույլատրելի միջակայք: Մուտքային հաճախականություն՝ 50/60 Հց: Ավտոմատ լարման կարգավորման հնարավորություն՝ AVR: Մարտկոց՝ ներկառուցված, կապարաթթվային, ընդհանուր անվանական լարում՝ 12 V, տարողություն՝ առնվազն 9 Ah: Ցանցից մարտկոցային սնուցման անցման ժամանակ՝ ոչ ավելի, քան 10 ms: Պաշտպանություն՝ գերբեռնվածությունից, կարճ միացումից, խորը լիցքաթափումից և լարման թռիչքներից: Ելքային վարդակներ՝ առնվազն 2 հատ, եվրոպական ստանդարտի: Ելքի (Exit) կոճակ՝ դռան էլեկտրական փականը ներսից բացելու համար: Նյութ՝ համաձուլվածք (ալյումին), կոճակը՝ նժարե պողպատից: Կոնտակտ NO/ NC/COM ՝

						մաշվածության և մեխանիկական օգտագործման նկատմամբ կայուն նյութից: Մուտքի վերահսկման համակարգի և չափերի հետ համատեղելիություն: ID Card անվերահպումային նույնականացման քարտ՝ մուտքի վերահսկման համակարգերում օգտագործման համար: Պետք է աշխատի 13.56 ՄՀց և/կամ 125 կՀց հաճախականությամբ, պետք է ունենա ստանդարտ ISO չափի քարտի եզրաչափեր՝ 85.5 × 54 × 0.8 մմ: Քանակը՝ 25 հատ: Երաշխիքային ժամկետը՝ նվազագույնը 12 ամիս՝ մատակարարման և տեղադրման/շահագործման հանձնելու օրվանից: Մատակարարման շրջանակում պետք է ներառեն համակարգի տեղադրման և լիարժեք շահագործման համար անհրաժեշտ բոլոր ուղեկցող դետալները, ամրակները, միացնող տարրերը, լարերը և այլ անհրաժեշտ պարագաները: Առաջարկվող բոլոր սարքավորումները պետք է լինեն միմյանց հետ տեխնիկապես և

					ֆունկցիոնալ համատեղելի: Մատակարարը պարտավոր է իրականացնել ապրանքների առաքումը, տեղադրումը, միացումը և ամբողջական կարգաբերումը՝ համակարգը շահագործման համար պատրաստ վիճակում հանձնելով պատվիրատուին:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Импэкс в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԱՆՇՕԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/61 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3	-	-	-	-	Մուտքի վերահսկման (Access Control) համակարգ՝ տեղադրմամբ և կարգաբերմամբ: Մուտքի վերահսկման սարք (կոնտրոլեր) փողոցային պայմաններում շահագործման համար,նախատեսված մուտքի վերահսկման համար ՝ անհպում նույնականացման քարտով և թվային ծածկագրով մուտքի թույլտվության տրամադրման հնարավորությամբ: Աշխատանքային սնուցման լարում 9-18Վ, աշխատանքային ջերմաստիճան՝-30°C ից +60°C

						միջակայքում: Մուտքի վերահսկման համակարգի միջոցով դռան էլեկտրական բացման համար նախատեսված էլեկտրական հպակ-կողպեք(Electric Strike): Նախատեսված հատուկ լայնաբերան, թաքնված տեղադրման համար շարժական լեզվակով, մեկփեղկ դռների համար, 12 V DC սնուցմամբ: Աշխատանքային հոսանք՝ ոչ ավելի, քան 240 մԱ համապատասխան աշխատանքային ռեժիմում: Պահող ուժ (Holding Force) նվազագույնը՝ 400 կգ: Շվեցար՝ գծային էլեկտրաշարժաբերիչ մեկփեղկ (single-leaf), աշխատանքային ջերմաստիճան. –20°C ... +55°C միջակայքում, պաշտպանության դասը IP44: Դռան ինքնափակման մեխանիկական սարք՝ կարգավորվող փակման արագությամբ: Փակման վերջնական փուլի կարգավորման հնարավորություն: Դռան քաշին և չափերին համապատասխան կարգավորվող փակման ուժ: Սնուցման բլոկAC/DC ՝ մուտքի վերահսկման համակարգի

						սարքավորումների սնուցման համար: Ելքային լարում DC 12Վ, ելքային հոսանք առնվազն 1 A: Անխափան սնուցման սարք(UPS) Տեսակը՝ գծային-ինտերակտիվ: Նոմինալ հզորություն՝ առնվազն 1000 VA: Ակտիվ հզորություն՝ առնվազն 500 W: Մուտքային լարում՝ 220–240 V AC կամ ավելի լայն թույլատրելի միջակայք: Մուտքային հաճախականություն՝ 50/60 Հց: Ավտոմատ լարման կարգավորման հնարավորություն՝ AVR: Մարտկոց՝ ներկառուցված, կապարաթթվային, ընդհանուր անվանական լարում՝ 12 V, տարողություն՝ առնվազն 9 Ah: Ցանցից մարտկոցային սնուցման անցման ժամանակ՝ ոչ ավելի, քան 10 ms: Պաշտպանություն՝ գերբեռնվածությունից, կարճ միացումից, խորը լիցքաթափումից և լարման թռիչքներից: Ելքային վարդակներ՝ առնվազն 2 հատ, եվրոպական ստանդարտի: Ելքի (Exit) կոճակ՝ դռան էլեկտրական փականը ներսից բացելու համար: Նյութ՝ համաձուլվածք (ալյումին), կոճակը՝ նժարե պողպատից: Կոնտակտ NO/ NC/COM ՝

						մաշվածության և մեխանիկական օգտագործման նկատմամբ կայուն նյութից: Մուտքի վերահսկման համակարգի և չափերի հետ համատեղելիություն: ID Card անվերահպումային նույնականացման քարտ՝ մուտքի վերահսկման համակարգերում օգտագործման համար: Պետք է աշխատի 13.56 ՄՀց և/կամ 125 կՀց հաճախականությամբ, պետք է ունենա ստանդարտ ISO չափի քարտի եզրաչափեր՝ 85.5 × 54 × 0.8 մմ: Քանակը՝ 25 հատ: Երաշխիքային ժամկետը՝ նվազագույնը 12 ամիս՝ մատակարարման և տեղադրման/շահագործման հանձնելու օրվանից: Մատակարարման շրջանակում պետք է ներառեն համակարգի տեղադրման և լիարժեք շահագործման համար անհրաժեշտ բոլոր ուղեկցող դետալները, ամրակները, միացնող տարրերը, լարերը և այլ անհրաժեշտ պարագաները: Առաջարկվող բոլոր սարքավորումները պետք է լինեն միմյանց հետ տեխնիկապես և

					ֆունկցիոնալ համատեղելի: Մատակարարը պարտավոր է իրականացնել ապրանքների առաքումը, տեղադրումը, միացումը և ամբողջական կարգաբերումը՝ համակարգը շահագործման համար պատրաստ վիճակում հանձնելով պատվիրատուին: