ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Արտախ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/50-ԳՍԳ ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	տեխնիկական բնութագիրը
9	-	-	Եռաֆազ, արտաքին կատարման, 40 կՎտ հիմնական հզորությամբ, դիզելային շարժիչով գեներատոր Տեխնիկական հատկանիշներ Անվանական հզորություն՝ 50 կՎԱ Առավելագույն հզորություն՝ 55 կՎԱ - Անվանական հոսանք՝ 72Ա; - Առավելագույն հոսանք՝ 79.5Ա Անվանական լարում՝ 400Վ, 3P+N Հաճախականություն՝ 50 հց Նոմինալ հզորության գործոն՝ cos φ =0.8 Արտաքին ձայնամեկուսիչ պատյանով Աղմուկի աստիճանը 77dB(A)-ից ոչ ավել 1 մետր հեռավորության վրա: Շարժիչի տեխնիկական բնութագիր՝ Հզորություն առնվազն՝ 40 կՎտ Պտտման հաճախականություն ՝ 1500 պտ/ր Հովացման համակարգ՝ Հեղուկային Ներածման օդի հոսք՝ 170 մ3/ժ Վառելիքի բաքի տարողությունը՝ 110 լ Վառելիքի ծախսը առավելագույնը 50-75-100% բեռի պարագայում՝ 6.2-9.8-11.6 լ/ժ Վառելիքի պոմպ՝ Մեխանիկական կարգավորվող Շարժիչի սպասարկման միջակայք՝ 600 մոտոժամ Վառելիք՝ Դիզելային Գեներատորի շարժիչը պետք է ունենա համապատասխան ծագման վկայական: Գեներատերի շարժիչը պետք է լինի Perkins, Iveco, Volvo, Weichai կամ

				YUCHAI ապրանքանիշի: Ալտերնատորի տեխնիկական բնութագիր՝ Բևեռների քանակը՝ քառաբևեռ Փաթույթի միացման եղանակ՝ աստղաձև Մեկուսացում՝ H դասի Պաշտպանություն IP 23 Ավտոմատ լարման կարգավորիչ (AVR), Կայուն վիճակի լարման կարգավորում՝ ± 1 % Կրող՝ կնքված մեկ կրող Միացում՝ ճկուն սկավառակով Սառեցում՝ ուղիղ շարժիչով կենտրոնախույս օդափոխիչ Գեներատերի ալտերնատորը պետք է լինի Leroy Somer, Stamford, YNG, կամ Mecc Alte ապրանքանիշի: Գեներատորը պետք է ունենա՝ հովացման հեղուկի տաքացուցիչ շրջանառու պոմպով, տաքացման 35-45^{o}C, 1 հատ ելքային եռաբևեռ համապատասխան հոսանքի ավտոմատ անջատիչ Legrand, Schneider կամ ABB ապրանքանիշի, մարտկոցների լիցքավորման հնարավորություն սպասման ռեժիմում, վառելիքի մակարդակի ցուցիչ 5% ճշգրտությամբ, ջրի և յուղի չափման և վթարային անջատման տվիչներ, ջրի և յուղի դատարկման փականներ, առցանց մշտադիտարկման հնարավորություն, ՊԱՄ(ABP) սարքավորում՝ համապատասխան հոսանքի մեծության և իր IP55 պաշտպանվածության մետաղական արկղով: Գեներատորի կառավարման և մշտադիտարկման համակարգ. Կառավարման համակարգը իր մեջ պետք է ներառի. ապահովել բեռով և առանց բեռի աշխատանքը, «TEST» կառավարման համակարգի բոլոր պարամետրերը պետք է ունենան խմբագրման հնարավորություն առջևի վահանակի կոճակների միջոցով, կառավարման համակարգը պետք է ունենա երկկողմ լարման վերահսկման հնարավորություն, ՊԱՄ(ABP) սարքավորումը ղեկավարելու հնարավորություն ցանցի խափանման դեպքում: պետք է ունենա հեռակառավարումով գեներատորը գործարկելու հնարավորություն ցանցի խափանման դեպքում (remote control): ցանցի և դիզել գեներատորի լարումների, հոսանքների, հաճախականությունների և ֆազերի հերթականության վերահսկման հնարավորություն, թույլատրելի ցուցանիշների խախտման դեպքում պետք է ապահովի համապատասխան ուղության վթարային անջատումը, վթարների արտածում կառավարման

			վահանակի վրա (անջատում, յուղի ցածր ճնշման, հովացնող հեղուկի բարձր ջերմաստիճանի, անհաջող թողարկման, հաճախության բարձրացման/անկման, գերբեռնման կամ կարճ միացման, վառելիքի ցածր մակարդակի՝ 10%-ի, կուտակիչ մարտկոցի ցածր/բարձր լարման դեպքում, առնվազն 200 տեսակի վթարների արտացոլման հնարավորություն, գեներատորի աշխատանքային վիճակում վթարների վիճակագրության արտածում (վթարների LOG) գեներատորի կառավարման վահանակի վրա, կառավարման վահանակը պետք է ունենա միացման հետևյալ ինտերֆեյսները՝ RS232 / RS485 / RJ45 / USB / Canbus / Ethernet(ցանցային), կառավարման վահանակը պետք է համատեղելի լինի GSM, Ethernet, Modbus, Canbus պրոտոկոլների հետ: Գեներատերի կառավարման համակարգը պետք է լինի ComAp, DeepSea Electronics կամ SmartGen ապրանքանիշի: Թույլատրելի շեղում+-2%: Պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնել ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ:Նմուշը նախապես համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ ըստ անհրաժեշտության տարբերակով: Չօգտագործված, ոչ պակաս քան 2025թ. արտադրության: Երաշխիքային սպասարկում՝ մեկ տարի:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Արտախ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/50-ԳՍԳ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	товарный знак	технические характеристики
9	-	-	Եռաֆազ, արտաքին կատարման, 40 կՎտ հիմնական հզորությամբ, դիզելային շարժիչով գեներատոր Տեխնիկական հատկանիշներ Անվանական հզորություն՝ 50 կՎԱ Առավելագույն հզորություն՝ 55 կՎԱ - Անվանական հոսանք՝ 72Ա; - Առավելագույն հոսանք՝ 79.5Ա Անվանական լարում՝ 400Վ, 3P+N Հաճախականություն՝ 50 hg Նոմինալ հզորության գործոն՝ cos φ =0.8 Արտաքին ձայնամեկուսիչ պատյանով Աղմուկի աստիճանը 77dB(A)-ից ոչ ավել 1 մետր հեռավորության վրա: Շարժիչի տեխնիկական բնութագիր՝ Հզորություն առնվազն՝ 40 կՎտ Պտտման հաճախականություն ՝ 1500 պտ/ր Հովացման համակարգ՝ Հեղուկային Ներածման օդի հոսք՝ 170 մ3/ժ Վառելիքի բաքի տարողությունը՝ 110 լ Վառելիքի ծախսը առավելագույնը 50-75-100% բեռի պարագայում՝ 6.2-9.8-11.6 լ/ժ Վառելիքի պոմպ՝ Մեխանիկական կարգավորվող Շարժիչի սպասարկման միջակայք՝ 600 մոտոժամ Վառելիք՝ Դիզելային Գեներատորի շարժիչը պետք է ունենա համապատասխան ծագման վկայական: Գեներատերի շարժիչը պետք է լինի Perkins, Iveco, Volvo, Weichai կամ

				YUCHAI ապրանքանիշի: Ալտերնատորի տեխնիկական բնութագիր՝ Բևեռների քանակը՝ քառաբևեռ Փաթույթի միացման եղանակ՝ աստղաձև Մեկուսացում՝ H դասի Պաշտպանություն IP 23 Ավտոմատ լարման կարգավորիչ (AVR), Կայուն վիճակի լարման կարգավորում՝ ± 1 % Կրող՝ կնքված մեկ կրող Միացում՝ ճկուն սկավառակով Սառեցում՝ ուղիղ շարժիչով կենտրոնախույս օդափոխիչ Գեներատերի ալտերնատորը պետք է լինի Leroy Somer, Stamford, YNG, կամ Mecc Alte ապրանքանիշի: Գեներատորը պետք է ունենա՝ հովացման հեղուկի տաքացուցիչ շրջանառու պոմպով, տաքացման 35-45^{o}C, 1 հատ ելքային եռաբևեռ համապատասխան հոսանքի ավտոմատ անջատիչ Legrand, Schneider կամ ABB ապրանքանիշի, մարտկոցների լիցքավորման հնարավորություն սպասման ռեժիմում, վառելիքի մակարդակի ցուցիչ 5% ճշգրտությամբ, ջրի և յուղի չափման և վթարային անջատման տվիչներ, ջրի և յուղի դատարկման փականներ, առցանց մշտադիտարկման հնարավորություն, ՊԱՄ(ABP) սարքավորում՝ համապատասխան հոսանքի մեծության և իր IP55 պաշտպանվածության մետաղական արկղով: Գեներատորի կառավարման և մշտադիտարկման համակարգ. Կառավարման համակարգը իր մեջ պետք է ներառի. ապահովել բեռով և առանց բեռի աշխատանքը, «TEST» կառավարման համակարգի բոլոր պարամետրերը պետք է ունենան խմբագրման հնարավորություն առջևի վահանակի կոճակների միջոցով, կառավարման համակարգը պետք է ունենա երկկողմ լարման վերահսկման հնարավորություն, ՊԱՄ(ABP) սարքավորումը ղեկավարելու հնարավորություն ցանցի խափանման դեպքում: պետք է ունենա հեռակառավարումով գեներատորը գործարկելու հնարավորություն ցանցի խափանման դեպքում (remote control): ցանցի և դիզել գեներատորի լարումների, հոսանքների, հաճախականությունների և ֆազերի հերթականության վերահսկման հնարավորություն, թույլատրելի ցուցանիշների խախտման դեպքում պետք է ապահովի համապատասխան ուղության վթարային անջատումը, վթարների արտածում կառավարման

			վահանակի վրա (անջատում, յուղի ցածր ճնշման, հովացնող հեղուկի բարձր ջերմաստիճանի, անհաջող թողարկման, հաճախության բարձրացման/անկման, գերբեռնման կամ կարճ միացման, վառելիքի ցածր մակարդակի՝ 10%-ի, կուտակիչ մարտկոցի ցածր/բարձր լարման դեպքում, առնվազն 200 տեսակի վթարների արտացոլման հնարավորություն, գեներատորի աշխատանքային վիճակում վթարների վիճակագրության արտածում (վթարների LOG) գեներատորի կառավարման վահանակի վրա, կառավարման վահանակը պետք է ունենա միացման հետևյալ ինտերֆեյսները՝ RS232 / RS485 / RJ45 / USB / Canbus / Ethernet(ցանցային), կառավարման վահանակը պետք է համատեղելի լինի GSM, Ethernet, Modbus, Canbus պրոտոկոլների հետ: Գեներատերի կառավարման համակարգը պետք է լինի ComAp, DeepSea Electronics կամ SmartGen ապրանքանիշի: Թույլատրելի շեղում+-2%: Պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնել ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ:Նմուշը նախապես համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ ըստ անհրաժեշտության տարբերակով: Չօգտագործված, ոչ պակաս քան 2025թ. արտադրության: Երաշխիքային սպասարկում՝ մեկ տարի: