ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԱՅԱՍ ԻՄՊԷՔՍ» ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/50-ԳՍԳ ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	տեխնիկական բնութագիրը
10	դիզել գեներատոր	դիզել գեներատոր	Եռաֆազ, արտաքին կատարման, 144 կՎտ հիմնական հզորությամբ, դիզելային շարժիչով գեներատոր Տեխնիկական հատկանիշներ Անվանական հզորություն՝ 180 կՎԱ Առավելագույն հզորություն՝ 198 կՎԱ - Անվանական հոսանք՝ 144.5Ա; - Առավելագույն հոսանք՝ 170Ա Անվանական լարում՝ 400/231Վ, 3P+N Հաճախականություն՝ 50 հց Նոմինալ հզորության գործոն՝ cos φ =0.8 Արտաքին ձայնամեկուսիչ պատյանով Աղմուկի աստիճանը 77dB(A)-ից ոչ ավել 1 մետր հեռավորության վրա: Շարժիչի տեխնիկական բնութագիր՝ Հզորություն առնվազն՝ 165 կՎտ Գործարկման համակարգ՝ Գործարկիչ շարժիչ (ստարտեր) Պտտման հաճախականություն՝ 1500 պտ/ր Հովացման համակարգ՝ Հեղուկային Ներածման օդի հոսք՝ 150 -160 մ3/ժ Վառելիքի բաքի տարողությունը՝ 8 ժամ Վառելիքի ծախսը առավելագույնը 100% բեռի պարագայում՝ 40.2 լ/ժ Վառելիքի պոմպ՝ Մեխանիկական կարգավորվող Շարժիչի սպասարկման միջակայք՝ 600 մոտոժամ Վառելիք՝ Դիզելային Գեներատորի շարժիչը պետք է ունենա համապատասխան ծագման վկայական: Գեներատերի շարժիչը պետք է

				լինի Perkins, Iveco, Volvo, Weichai կամ YUCHAI ապրանքանիշի: Ալտերնատորի տեխնիկական բնութագիր՝ Բևեռների քանակը՝ քառաբևեռ Փաթույթի միացման եղանակ՝ աստղաձև Մեկուսացում՝ H դասի Պաշտպանություն IP 23 Ավտոմատ լարման կարգավորիչ (AVR), Կայուն վիճակի լարման կարգավորում՝ ± 1 % Կրող՝ կնքված մեկ կրող Միացում՝ ճկուն սկավառակով Սառեցում՝ ուղիղ շարժիչով կենտրոնախույս օդափոխիչ Գեներատերի ալտերնատորը պետք է լինի Leroy Somer, Stamford, YNG, RTH-D100 կամ Mecc Alte ապրանքանիշի: Գեներատորը պետք է ունենա՝ հովացման հեղուկի տաքացուցիչ շրջանառու պոմպով, տաքացման 35-45^{0}C, 1 հատ ելքային եռաբևեռ համապատասխան հոսանքի ավտոմատ անջատիչ մարտկոցների լիցքավորման հնարավորություն սպասման ռեժիմում, վառելիքի մակարդակի ցուցիչ 5% ճշգրտությամբ, ջրի և յուղի չափման և վթարային անջատման տվիչներ, ջրի և յուղի դատարկման փականներ, առցանց մշտադիտարկման հնարավորություն, ՊԱՄ(ABP) սարքավորում՝ համապատասխան հոսանքի մեծության և իր IP55 պաշտպանվածության մետաղական արկղով: Գեներատորի կառավարման և մշտադիտարկման համակարգ. Կառավարման համակարգը իր մեջ պետք է ներառի. ապահովել բեռով և առանց բեռի աշխատանքը, կառավարման համակարգի բոլոր պարամետրերը պետք է ունենան խմբագրման հնարավորություն առջևի վահանակի կոճակների միջոցով, կառավարման համակարգը պետք է ունենա երկկողմ լարման վերահսկման հնարավորություն, ՊԱՄ(ABP) սարքավորումը ղեկավարելու հնարավորություն ցանցի խափանման դեպքում: պետք է ունենա հեռակառավարումով գեներատորը գործարկելու հնարավորություն ցանցի խափանման դեպքում (remote control): ցանցի և դիզել գեներատորի լարումների, հոսանքների, հաճախականությունների և ֆազերի հերթականության վերահսկման հնարավորություն, թույլատրելի ցուցանիշների խախտման դեպքում պետք է ապահովի համապատասխան ուղության վթարային անջատումը, վթարների արտածում կառավարման

			վահանակի վրա (անջատում, յուղի ցածր ճնշման, հովացնող հեղուկի բարձր ջերմաստիճանի, անհաջող թողարկման, հաճախության բարձրացման/անկման, գերբեռնման կամ կարճ միացման, վառելիքի ցածր մակարդակի՝ 10%-ի, կուտակիչ մարտկոցի ցածր/բարձր լարման դեպքում, առնվազն 200 տեսակի վթարների արտացոլման հնարավորություն, գեներատորի աշխատանքային վիճակում վթարների վիճակագրության արտածում (վթարների LOG) գեներատորի կառավարման վահանակի վրա, կառավարման վահանակը պետք է ունենա միացման հետևյալ ինտերֆեյսները՝ RS232 / RS485 / RJ45 / USB / Canbus / Ethernet(ցանցային), Գեներատերի կառավարման համակարգը պետք է լինի ComAp, DeepSea Electronics, YNG, Ruitianheng կամ SmartGen ապրանքանիշի: Թույլատրելի շեղում+-2%: Պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնել ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ:Նմուշը նախապես համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ ըստ անհրաժեշտության տարբերակով: Չօգտագործված, ոչ պակաս քան 2025թ. արտադրության: Երաշխիքային սպասարկում՝ մեկ տարի:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО АйАС ИМПЕКС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/50-ԳՍԳ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	товарный знак	технические характеристики
10	դիզել գեներատոր	դիզել գեներատոր	Եռաֆազ, արտաքին կատարման, 144 կՎտ հիմնական հզորությամբ, դիզելային շարժիչով գեներատոր Տեխնիկական հատկանիշներ Անվանական հզորություն՝ 180 կՎԱ Առավելագույն հզորություն՝ 198 կՎԱ - Անվանական հոսանք՝ 144.5Ա; - Առավելագույն հոսանք՝ 170Ա Անվանական լարում՝ 400/231Վ, 3P+N Հաճախականություն՝ 50 hg Նոմինալ հզորության գործոն՝ cos φ =0.8 Արտաքին ձայնամեկուսիչ պատյանով Աղմուկի աստիճանը 77dB(A)-ից ոչ ավել 1 մետր հեռավորության վրա: Շարժիչի տեխնիկական բնութագիր՝ Հզորություն առնվազն՝ 165 կՎտ Գործարկման համակարգ՝ Գործարկիչ շարժիչ (ստարտեր) Պտտման հաճախականություն՝ 1500 պտ/ր Հովացման համակարգ՝ Հեղուկային Ներածման օդի հոսք՝ 150 -160 մ3/ժ Վառելիքի բաքի տարողությունը՝ 8 ժամ Վառելիքի ծախսը առավելագույնը 100% բեռի պարագայում՝ 40.2 լ/ժ Վառելիքի պոմպ՝ Մեխանիկական կարգավորվող Շարժիչի սպասարկման միջակայք՝ 600 մոտոժամ Վառելիք՝ Դիզելային Գեներատորի շարժիչը պետք է ունենա համապատասխան ծագման վկայական: Գեներատերի շարժիչը պետք է

				լինի Perkins, Iveco, Volvo, Weichai կամ YUCHAI ապրանքանիշի: Ալտերնատորի տեխնիկական բնութագիր՝ Բևեռների քանակը՝ քառաբևեռ Փաթույթի միացման եղանակ՝ աստղաձև Մեկուսացում՝ H դասի Պաշտպանություն IP 23 Ավտոմատ լարման կարգավորիչ (AVR), Կայուն վիճակի լարման կարգավորում՝ ± 1 % Կրող՝ կնքված մեկ կրող Միացում՝ ճկուն սկավառակով Սառեցում՝ ուղիղ շարժիչով կենտրոնախույս օդափոխիչ Գեներատերի ալտերնատորը պետք է լինի Leroy Somer, Stamford, YNG, RTH-D100 կամ Mecc Alte ապրանքանիշի: Գեներատորը պետք է ունենա՝ հովացման հեղուկի տաքացուցիչ շրջանառու պոմպով, տաքացման 35-45^{0}C, 1 հատ ելքային եռաբևեռ համապատասխան հոսանքի ավտոմատ անջատիչ մարտկոցների լիցքավորման հնարավորություն սպասման ռեժիմում, վառելիքի մակարդակի ցուցիչ 5% ճշգրտությամբ, ջրի և յուղի չափման և վթարային անջատման տվիչներ, ջրի և յուղի դատարկման փականներ, առցանց մշտադիտարկման հնարավորություն, ՊԱՄ(ABP) սարքավորում՝ համապատասխան հոսանքի մեծության և իր IP55 պաշտպանվածության մետաղական արկղով: Գեներատորի կառավարման և մշտադիտարկման համակարգ. Կառավարման համակարգը իր մեջ պետք է ներառի. ապահովել բեռով և առանց բեռի աշխատանքը, կառավարման համակարգի բոլոր պարամետրերը պետք է ունենան խմբագրման հնարավորություն առջևի վահանակի կոճակների միջոցով, կառավարման համակարգը պետք է ունենա երկկողմ լարման վերահսկման հնարավորություն, ՊԱՄ(ABP) սարքավորումը ղեկավարելու հնարավորություն ցանցի խափանման դեպքում: պետք է ունենա հեռակառավարումով գեներատորը գործարկելու հնարավորություն ցանցի խափանման դեպքում (remote control): ցանցի և դիզել գեներատորի լարումների, հոսանքների, հաճախականությունների և ֆազերի հերթականության վերահսկման հնարավորություն, թույլատրելի ցուցանիշների խախտման դեպքում պետք է ապահովի համապատասխան ուղության վթարային անջատումը, վթարների արտածում կառավարման

			վահանակի վրա (անջատում, յուղի ցածր ճնշման, հովացնող հեղուկի բարձր ջերմաստիճանի, անհաջող թողարկման, հաճախության բարձրացման/անկման, գերբեռնման կամ կարճ միացման, վառելիքի ցածր մակարդակի՝ 10%-ի, կուտակիչ մարտկոցի ցածր/բարձր լարման դեպքում, առնվազն 200 տեսակի վթարների արտացոլման հնարավորություն, գեներատորի աշխատանքային վիճակում վթարների վիճակագրության արտածում (վթարների LOG) գեներատորի կառավարման վահանակի վրա, կառավարման վահանակը պետք է ունենա միացման հետևյալ ինտերֆեյսները՝ RS232 / RS485 / RJ45 / USB / Canbus / Ethernet(ցանցային), Գեներատերի կառավարման համակարգը պետք է լինի ComAp, DeepSea Electronics, YNG, Ruitianheng կամ SmartGen ապրանքանիշի: Թույլատրելի շեղում+-2%: Պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնել ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ:Նմուշը նախապես համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ ըստ անհրաժեշտության տարբերակով: Չօգտագործված, ոչ պակաս քան 2025թ. արտադրության: Երաշխիքային սպասարկում՝ մեկ տարի: